

区分：Ⅲ

号機	3・4 号機	
件名	サービス建屋におけるけが人の発生について	
不適合の概要	2025 年 9 月 16 日午前 10 時 55 分頃、3・4 号機サービス建屋内において、協力企業作業員が制御盤搬出作業中、スロープの段差を乗り越える際、キャスターと制御盤に左手人差し指の第一関節付近を挟み出血したため、12 時 8 分に業務車にて医療機関へ搬送しました。	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / その他	<損傷の程度> ☐ 法令報告要 ☒ 法令報告不要 ☐ 調査・検討中
対応状況	病院で診察の結果、「左示指末節骨開放骨折、左示指爪脱臼」と診断されました。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。	

3・4号機 サービス建屋におけるけが人の発生について

