

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の計画停止について（公表区分 I）

2026 年 1 月 22 日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

当所 6 号機は、1 月 21 日午後 7 時 2 分に制御棒を引き抜き、原子炉を起動いたしました
が、1 月 22 日、午前 0 時 28 分に制御棒の引抜操作において、1 本の制御棒に関し、制御棒
操作監視系の警報が発生し、引抜操作を中断しております。

現在、調査を継続しているところですが、原因調査に時間を要する見込みであるため、
本日、プラントを計画的に一旦停止し、当該部を点検することといたしました。

調査結果については、判明次第あらためてお知らせいたします。

引き続き、不具合等が発生した場合、関係者が集まって議論を行い、安全最優先で一つ
ひとつ慎重に対応してまいります。

以 上