

区分：Ⅲ

| | | |
|---------------|--|---|
| 号機 | - | |
| 件名 | フロンガスの構外処理における手続きの未実施について | |
| 不適合の概要 | <p>荒浜側廃棄物焼却設備（管理区域）で管理していたフロンガス※¹について、ボンベに入れて構外に搬出し廃棄処理をした※²際、保安規定第 88 条の 2（放射性廃棄物でない廃棄物の管理）で定める所定の手続きを実施していませんでした。</p> <p>具体的には、「放射性廃棄物でない廃棄物」として、構外で廃棄する際に求められる放射線測定、および記録の確認について、ボンベ内のフロンガスに対して実施していませんでした。なお、フロンガスの構外での廃棄処理作業は、フロン排出抑制法に基づき適切に処理していることを確認しています。</p> <p>当該のフロンガスは、発電所構内搬入時から、構外で処理するまで外部と接触のない（密閉された）状態で管理されていること、当該のボンベは、構外搬出の際に放射線測定を行い、汚染はないことを確認していることから、外部への放射能の影響はないと評価しています。</p> <p>※¹：廃棄物焼却設備で廃棄物を焼却する際に出る排ガスを、放射線測定する際に使用する冷却装置で用いるフロンガス ※²：2.3 kgのフロンガスを 1 kgボンベ 4 本に分けて取り出し、構外に搬出、廃棄処理したもの</p> | |
| 安全上の重要度／損傷の程度 | <p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p> | <p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p> |
| 対応状況 | 今後、原因調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。 | |