2026 年 11 月 20 日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

区分：Ⅲ

号機	―
件名	大湊側屋外エリアにおけるけが人の発生について
不適合の概要	2026 年 11 月 13 日午前 10 時 05 分頃、大湊側屋外エリアにて、コンクリート型枠の組み換え作業に従事していた協力企業作業員が、ジャッキの固定ピンを抜くための芯棒と型枠材を固定しているボルトナットの間に右手小指を挟み、負傷しました。 このため、午前 10 時 59 分に業務車にて医療機関へ搬送しました。 なお、本人に意識はあり、自力歩行は可能な状態でした。 <被災時イメージ画像> 
安全上の重要度／損傷の程度	＜安全上の重要度＞ 安全上重要な機器等　／（その他） ＜損傷の程度＞ □　法令報告要 ■　法令報告不要 □　調査・検討中
対応状況	医療機関での診察の結果「右手小指末節骨開放骨折（みぎてしょうしまっせつこつかいほうこっせつ）」と診断されました。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。