

プレス公表（運転保守状況）

2019年8月8日

No.	お知らせ日	号機	件名	内容
①	2019年 7月9日	7号機	屋外重機吊り下ろし作業における油漏れについて（区分Ⅲ）	<p>【事象の発生】 2019年7月9日午前11時40分頃、7号機屋外にてクレーンによる重機の吊り下ろし作業を行っていたところ、重機（吊り荷）の天地が反転し、重機（吊り荷）から燃料（軽油）が漏れたことを確認したことから、柏崎市消防本部へ連絡（一般電話にて実施）しました。 なお、一連の作業でけが人の発生はありません。</p> <p>漏れた油には放射性物質は含まれておらず、外部への放射能の影響はありません。 また、漏れた油は作業エリアでとどまっておリ環境への影響はありません。</p> <p>【対応状況】 漏れた油の吸着処理を行うとともに防火対策を実施しています。 また、反転した重機（吊り荷）については今後、復旧方法を検討します。</p> <p style="text-align: right;">（2019年7月9日お知らせ済み）</p> <p>【その後の対応状況】 <u>7月25日に重機（吊り荷）の回収作業を完了しています。</u></p>
②	2019年 7月25日	—	過去に発生した人身災害に関する協力企業からの報告漏れについて	<p>※本来であれば、けが人の発生後に区分Ⅲとして公表する内容ですが、協力企業からの報告漏れがあったことから、7月25日に左記件名にて公表しております。</p>
③	2019年 7月31日	—	発電所構内（屋外）における体調不良者（熱中症）の発生について（区分Ⅲ）	—

【参考】プレス公表 継続対応中件名リスト

2019年8月8日

号 機	件 名
1号機	非常用ディーゼル発電機の過給機の軸固着について（区分Ⅰ）