

プレス公表（運転保守状況）

発生日	2025年7月3日		
号機	6	件名	屋外西側エリアにおける体調不良者（熱中症）の発生について（区分：Ⅲ）
① 【事象の発生】 ・ 2025年7月2日午前11時00分頃、6号機屋外西側エリアにて、作業中の協力企業作業員が、体調不良を訴えたことから、午前11時31分に救急車を要請し、病院へ搬送いたしました。 ・ なお、本人に意識はありますが、自立歩行はできない状態でした。 【対応状況】 ・ 病院での診察の結果、「熱中症」と診断されました。当該作業員は、点滴治療を受けております。 ・ 発電所関係者へ業務開始前の体調確認や、休憩、適度な水分および塩分等のミネラル補給を心がけるよう、あらためて注意喚起を行います。 (2025年7月3日にお知らせ済み)			

プレス公表（運転保守状況）

発生日	2025年7月7日		
号機	-	件名	屋外エリアにおける火災の発生について（区分：I）

【事象の発生】

- 2025年7月7日午後2時45分頃、屋外作業中、枯草が発火していることを確認し、消火器による初期消火を行い、火は消えています。午後3時19分に一般回線にて消防へ連絡済。
- 公設消防による確認の結果、午後4時11分に火災と判断されました。また、同時刻に鎮火も判断されました。現在、公設消防による現場確認を継続中です。

(2025年7月7日にお知らせ済み)
- 公設消防により枯草の「ぼや」と判断されました。また、公設消防より鎮火時刻の訂正（事後聞知火災）をいただき、午後4時11分を午後2時47分（初期消火時刻）へ訂正いたします。火災原因は枯草の運搬車のマフラーが枯草に接触したことにより発火へ至ったものと推定しております。
- 今後、原因が確定次第、対策を検討してまいります。

(2025年7月8日にお知らせ済み)

②

【対応状況】

- 詳細については原因調査中。



プレス公表（運転保守状況）

発生日	2025年7月8日		
号機	-	件名	荒浜側屋外エリアにおけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）
③ 【事象の発生】 ・ 2025年7月7日午前11時28分頃、荒浜側屋外エリアにおいて、海水モニタリングの点検作業に関連して、警備員が門扉を閉める際に、右膝上部に門扉の突起部が接触して負傷しました。 このため、午前12時00分頃に業務車にて医療機関へ搬送しました。 【対応状況】 ・ 病院で診察の結果、「右大腿挫創」と診断されました。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。 (2025年7月8日にお知らせ済み)			

【参考】プレス公表 継続対応件名リスト

号機	-	件名	モニタリングポストの一時的な測定データ表示不良について（区分：Ⅲ）	発生日	2025年1月27日
号機	-	件名	海水モニタ、モニタリングポスト等の一時的な測定データ表示不良について （区分：Ⅲ）	発生日	2025年2月28日