

柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況

3月3日 午後5時 ～ 3月4日 午後5時までの実施内容 (実績)

| 項目 | 状況 | 結果・対応 |
|------------|-------|------------|
| ○定格熱出力一定運転 | 実施中・済 | 良・調整実施・評価中 |
| | | |
| | | |

対応状況等

○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。

3月5日 午前9時現在の状況

| | | |
|------|--------------|----------|
| 原子炉 | 運転中・停止中 | |
| | 炉内圧力 7.07MPa | |
| タービン | 運転中・停止中 | |
| 発電機 | 発電出力 1413MW | |
| 復水器 | 取水温度 13.3℃ | 温度差 5.9℃ |
| 冷却水 | 放水温度 19.2℃ | |

3月4日 午後5時 ～ 3月5日 午後5時までの実施内容 (予定)

項目

○定格熱出力一定運転

※

発電機出力5.5MW以上のため、取放水温度（24時間平均）を記載しております。

なお、リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)