

柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況

3月9日 午後5時 ~ 3月10日 午後5時までの実施内容 (実績)

項目	状況	結果・対応
○定格熱出力一定運転	実施中・済	良・調整実施・評価中

対応状況等

○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。

3月11日 午前9時現在の状況

原子炉	運転中・停止中	炉内圧力	7.07MPa
タービン	運転中・停止中		
発電機	発電出力	1414MW	
復水器	取水温度	11.5℃	温度差 5.8℃
冷却水	放水温度	17.3℃	

3月10日 午後5時 ~ 3月11日 午後5時までの実施内容 (予定)	
項目	
○定格熱出力一定運転	

※

発電機出力5.5MW以上のため、取放水温度(24時間平均)を記載しております。

なお、リアルタイムデータでもご確認いただけます。(<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)