

柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況

3月14日 午前5時 ~ 3月14日 午後5時までの実施内容 (実績)		
項目	状況	結果・対応
○発電機解列	実施中 済	良・調整実施・評価中
対応状況等		
○発電機微小地絡警報の原因調査中。		
○発電機解列：3月14日 午後0時30分		
○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。		

3月15日 午前9時現在の状況		
原子炉	運転中 ・停止中	炉内圧力 6.60MPa
タービン	運転中・ 停止中	
発電機	発電出力 0MW	
復水器	取水温度 11.2℃	温度差 1.9℃
冷却水 ※	放水温度 13.1℃	
3月14日 午後5時 ~ 3月15日 午後5時までの実施内容 (予定)		
項目		
・特になし。		

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)