

柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況

| 3月15日 午後5時 ～ 3月16日 午後5時までの実施内容（実績） | | |
|------------------------------------|----|-------|
| 項目 | 状況 | 結果・対応 |
| | | |
| | | |
| 対応状況等 | | |
| ○発電機微小地絡警報の原因調査中。 | | |
| ○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。 | | |

| 3月17日 午前9時現在の状況 | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------|
| 原子炉 | 運転中・停止中 炉内圧力 6.60MPa | |
| タービン | 運転中・停止中 | |
| 発電機 | 発電出力 0MW | |
| 復水器 | 取水温度 11.3℃ | 温度差 2.0℃ |
| 冷却水 ※ | 放水温度 13.3℃ | |
| 3月16日 午後5時 ～ 3月17日 午後5時までの実施内容（予定） | | |
| 項目 | | |
| ・特になし。 | | |
| | | |
| | | |

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)