

柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況

3月17日 午後5時 ～ 3月18日 午後5時までの実施内容（実績）		
項目	状況	結果・対応
対応状況等		
○発電機微小地絡警報の原因調査中。		
○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。		

3月19日 午前9時現在の状況		
原子炉	運転中・停止中 炉内圧力 6.60MPa	
タービン	運転中・停止中	
発電機	発電出力 0MW	
復水器	取水温度 11.4℃	温度差 1.9℃
冷却水 ※	放水温度 13.3℃	
3月18日 午後5時 ～ 3月19日 午後5時までの実施内容（予定）		
項目		
・特になし。		

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)