

柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況

3月19日 午後5時 ～ 3月20日 午後5時までの実施内容（実績）		
項目	状況	結果・対応
対応状況等 ○発電機微小地絡警報の発生に伴う対応として、接地導体の取替対応中。 ○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。		

3月21日 午前9時現在の状況		
原子炉	運転中・停止中 炉内圧力 6.60MPa	
タービン 発電機	運転中・停止中 発電出力 0MW	
復水器 冷却水 ※	取水温度 11.9℃ 放水温度 13.8℃	温度差 1.9℃
3月20日 午後5時 ～ 3月21日 午後5時までの実施内容（予定）		
項目		
・特になし。		

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)