

柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況

3月20日 午後5時 ~ 3月22日 午前11時までの実施内容 (実績)

項目	状況	結果・対応
○タービン起動操作	実施中・ 済 良	調整実施・評価中

対応状況等

○発電機微少地絡警報の発生に伴う対応として、3月21日、対策品に取り替えを完了

○タービン起動操作

・3月22日午前10時30分 主タービン起動

○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし

3月22日 午前9時現在の状況

原子炉	運転中 ・停止中 炉内圧力 6.59MPa
タービン 発電機	運転中・ 停止中 発電出力 0MW
復水器 冷却水 ※	取水温度 11.3℃ 温度差 1.9℃ 放水温度 13.2℃

3月22日 午前11時 ~ 3月22日 午後5時までの実施内容 (予定)

項目

※本並列は3月22日午後2時を目途