

柏崎刈羽原子力発電所 6号機の起動状況		
3月22日 午前11時 ~ 3月22日 午後5時までの実施内容 (実績)		
項目	状況	結果・対応
○発電機本並列	実施中 済 良	調整実施・評価中
対応状況等		
○発電機本並列：3月22日午後2時00分		
○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし		

3月23日 午前9時現在の状況		
原子炉	運転中 ・停止中	炉内圧力 6.88MPa
タービン	運転中 ・停止中	
発電機	発電出力 972MW (約70%)	
復水器	取水温度 11.3℃	温度差 2.3℃
冷却水 ※	放水温度 13.6℃	
3月22日 午後5時 ~ 3月23日 午後5時までの実施内容 (予定)		
項目		
○定格熱出力に向けた出力上昇操作予定		

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)