

柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況		
3月22日 午後5時 ～ 3月23日 午後5時までの実施内容（実績）		
項目	状況	結果・対応
○熱出力上昇操作	実施中・済	良・調整実施・評価中
対応状況等		
○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし		

3月24日 午前9時現在の状況		
原子炉	運転中・停止中	炉内圧力 6.95MPa
タービン	運転中・停止中	
発電機	発電出力 1155MW (約85%)	
復水器	取水温度 12.3℃	温度差 4.6℃
冷却水 ※	放水温度 16.9℃	
3月23日 午後5時 ～ 3月24日 午後5時までの実施内容（予定）		
項目		
○定格熱出力に向けた出力上昇操作予定		

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)