

柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況

3月27日 午後9時 ~ 3月29日 午後5時までの実施内容 (実績)		
項目	状況	結果・対応
○定格熱出力一定運転	実施中・済	良・調整実施・評価中
対応状況等		
○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし		

3月30日 午前9時現在の状況			
原子炉	運転中・停止中	炉内圧力 7.07MPa	
タービン	運転中・停止中	発電機 発電出力 1415MW	
復水器	取水温度 11.6℃	温度差	6.2℃
冷却水 ※	放水温度 17.8℃		
3月29日 午後5時 ~ 3月30日 午後5時までの実施内容 (予定)			
項目			
○定格熱出力一定運転			

※

サーバーの電源設備取替工事に伴い、下記期間はリアルタイムデータの更新がありません。最新値は日報にてご確認ください。

1号機～7号機：2026年3月27日（金）午後4時30分 ~ 2026年3月30日（月）午後0時00分（予定）