

柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況

3月29日 午後5時 ～ 3月30日 午後5時までの実施内容（実績）

項目	状況	結果・対応
○定格熱出力一定運転	実施中・済	良・調整実施・評価中

対応状況等

○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし

3月31日 午前9時現在の状況

原子炉	運転中・停止中		
	炉内圧力	7.07MPa	
タービン	運転中・停止中		
発電機	発電出力	1414MW	
復水器	取水温度	11.8℃	温度差 5.9℃
冷却水	放水温度	17.7℃	
※			

3月30日 午後5時 ～ 3月31日 午後5時までの実施内容（予定）

項目

○定格熱出力一定運転

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)