

柏崎刈羽原子力発電所 6号機の起動状況		
3月30日 午後5時 ～ 3月31日 午後5時までの実施内容 (実績)		
項目	状況	結果・対応
○定格熱出力一定運転	実施中・済	良・調整実施・評価中
対応状況等		
○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし		

4月1日 午前9時現在の状況			
原子炉	運転中・停止中	炉内圧力 7.07MPa	
タービン	運転中・停止中		
発電機	発電出力	1414MW	
復水器	取水温度	12.0℃	温度差 5.9℃
冷却水	放水温度	17.9℃	
※			
3月31日 午後5時 ～ 4月1日 午後5時までの実施内容 (予定)			
項目			
○定格熱出力一定運転			

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)