

| 柏崎刈羽原子力発電所 6号機の起動状況 | | |
|-----------------------------------|-------|------------|
| 4月2日 午後5時 ~ 4月5日 午後5時までの実施内容 (実績) | | |
| 項目 | 状況 | 結果・対応 |
| ○定格熱出力一定運転 | 実施中・済 | 良・調整実施・評価中 |
| 対応状況等 | | |
| ○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし | | |

| 4月6日 午前9時現在の状況 | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------|
| 原子炉 | 運転中・停止中 | 炉内圧力 7.07MPa | |
| タービン | 運転中・停止中 | 発電機 発電出力 1409MW | |
| 復水器 | 取水温度 12.1℃ | 温度差 | 6.0℃ |
| 冷却水 ※ | 放水温度 18.1℃ | | |
| 4月5日 午後5時 ~ 4月6日 午後5時までの実施内容 (予定) | | | |
| 項目 | | | |
| ○定格熱出力一定運転 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)