

柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況

4月9日 午後5時 ~ 4月12日 午後5時までの実施内容 (実績)

項目	状況	結果・対応
○定格熱出力一定運転	実施中・済	良・調整実施・評価中

対応状況等

○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし

4月13日 午前9時現在の状況

原子炉	運転中・停止中		
	炉内圧力	7.07MPa	
タービン	運転中・停止中		
発電機	発電出力	1409MW	
復水器	取水温度	13.4℃	温度差 5.9℃
冷却水	放水温度	19.3℃	
※			

4月12日 午後5時 ~ 4月13日 午後5時までの実施内容 (予定)

項目

○定格熱出力一定運転

※

リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)