

## 柏崎刈羽原子力発電所6号機の起動状況

4月12日 午後5時 ~ 4月13日 午後5時までの実施内容 (実績)		
項目	状況	結果・対応
○定格熱出力一定運転	実施中・済	良・調整実施・評価中
対応状況等		
○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし		

4月14日 午前9時現在の状況			
原子炉	運転中・停止中	炉内圧力	7.07MPa
タービン	運転中・停止中	発電機	発電出力 1411MW
復水器	取水温度 12.9℃	温度差	5.9℃
冷却水 ※	放水温度 18.8℃		
4月13日 午後5時 ~ 4月14日 午後5時までの実施内容 (予定)			
項目			
○定格熱出力一定運転			

※リアルタイムデータでもご確認いただけます。 (<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>)