







プラントの現況について

(福島第一原子力発電所)

プラント名	運 転 状 況 (平成19年度)	定格電気出力 (MWe)	運転状況	補足説明
1号機 (S46.3.26運開) 大熊町	4月 9月 3月	460	運転中	・ H18. 12. 27～H19. 11. 3 定期検査のため停止 ・ H19. 11. 3 発電開始
				
2号機 (S49.7.18運開) 大熊町	4月 9月 3月	784	運転中	・ H19. 10. 12～H19. 10. 21 残留熱除去系(B)熱交換器海水流量調整弁点検のため停止 ・ H19. 10. 21 発電開始
				
3号機 (S51.3.27運開) 大熊町	4月 9月 3月	784	運転中	・ H19. 8. 31～H19. 12. 14 定期検査のため停止 ・ H19. 12. 14 発電開始
				
4号機 (S53.10.12運開) 大熊町	4月 9月 3月	784	運転中	・ H19. 2. 11～H19. 5. 2 定期検査のため停止 ・ H19. 5. 2 発電開始 ・ H19. 6. 15～H19. 6. 22 漏洩の疑いのある燃料範囲の特定作業のため45万キロワットまで出力低下
				
5号機 (S53.4.18運開) 双葉町	4月 9月 3月	784	定期検査中	・ H19. 4. 26. 発電開始 ・ H20. 1. 19 定期検査のため停止
				
6号機 (S54.10.24運開) 双葉町	4月 9月 3月	1, 100	調整運転中	・ H19. 9. 30～H20. 2. 8 定期検査のため停止 ・ H20. 2. 8 発電開始
				

(福島第二原子力発電所)

プラント名	運 転 状 況 (平成19年度)	定格電気出力 (MWe)	運転状況	補足説明
1号機 (S57.4.20運開) 楡葉町	4月 9月 3月 	1, 100	運転中	・ H19. 9. 24 定期検査のため停止 ・ H19. 12. 25 発電開始
2号機 (S59.2.3運開) 楡葉町	4月 9月 3月 	1, 100	運転中	・ H19. 9. 10 発電開始 ・ H19. 11. 1～H19. 11. 17超高压開閉所機器の定例点検のため停止 ・ H19. 11. 17 発電開始
3号機 (S60.6.21運開) 富岡町	4月 9月 3月 	1, 100	運転中	・ H19. 3. 9～H19. 6. 26 定期検査のため停止 ・ H19. 6. 26 発電開始
4号機 (S62.8.25運開) 富岡町	4月 9月 3月 	1, 100	定期検査中	・ H19. 4. 30 発電開始 ・ H20. 2. 2～定期検査のため停止

: 運転期間を示す。

* 炉心流量、炉心下部格子板差圧、発電機出力、原子炉熱出力について監視し、定期的にデータの採取を行い、有意な変化が無いことを確認しています。

福島第一4号機、福島第二2、3号機 2月26日現在:変動なし