

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成18年8月10日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

区分Ⅰ：該当なし

区分Ⅱ：該当なし

区分Ⅲ：該当なし

その他：8件

No.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	廃棄物地下貯蔵設備1階のコンベア制御室モータコントロールセンタ上部の天井に落下物による貫通孔が認められたため、当該部を修理	B	
2	2号機	原子炉隔離時冷却ポンプ吸込弁（2台）用電線管中継箱のカバーにおいて、それぞれ9箇所中7箇所にネジ止め不良が認められたため、ネジを増し締め	D	
3	2号機	原子炉冷却材浄化系出口流量計装ラック（B）の流量変換器ドレン弁において、ハンドル固定用ナットの外れ（1箇所）が認められたため、当該ナットを取付け	D	
4	3号機	屋外硫酸第一鉄注入ポンプ吐出配管において、詰まりが認められたため、当該配管を点検・清掃	D	
5	4号機	高圧復水ポンプ（B）吸込弁において、弁棒先端部の止め金に緩みが認められたため、止め金を増し締め	D	
6	4号機	低圧復水ポンプ吸込弁エリアにおいて、弁操作用グレーチングに緩みが認められたため、グレーチングを点検・修理	対象外	
7	5号機	非常用ディーゼル発電機（5A）制御盤の点検時、扉ハンドルに破損が認められたため、扉ハンドルを修理	D	
8	6号機	発電機水素冷却系温度記録計において、クーラー入口温度指示に異常が認められたため、当該記録計用検出器を点検・修理	D	

【凡例】

公表区分	事象の概要	主な具体例
区分Ⅰ	法律に基づく報告事象等の重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> ・計画外の原子炉停止 ・発電所外への放射性物質の漏えい ・非常用炉心冷却系の作動 ・火災の発生 など
区分Ⅱ	運転保守管理上、重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> ・安全上重要な機器等の軽度な故障（技術基準に適合する場合） ・管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい ・原子炉等への異物の混入 など
区分Ⅲ	運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する	<ul style="list-style-type: none"> ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化 ・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障 ・主要パラメータの緩やかな変化 ・人の負傷または病気の発生 など
その他	上記以外の不適合事象	<ul style="list-style-type: none"> ・日常小修理 など

<原子力発電所における不適合事象の是正管理>

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。

* 「不適合の定義」 (JEAG4101-2000より)

本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為 (判断) とは異なる行為 (判断)

不適合管理グレード分け (不適合管理委員会にて決定)

- A s : 法令、安全協定に基づく報告事象
プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
- A : 保安規定に関わる不適合事象
定期検査工程へ大きな影響を与える事象
- B : 国の検査等で指摘を受けた不適合事象
運転監視の強化が必要な事象
- C : 品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
- D : 通常のメンテナンス範囲内の事象
- 対象外 : 消耗品の交換等の事象

<注 意>

掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。

電 話 : 0240-32-3432 福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで