

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成22年3月5日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

区分Ⅰ：該当なし

区分Ⅱ：該当なし

区分Ⅲ：該当なし

その他：12件

No.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	気体廃棄物処理系排ガス再結合器入口酸素濃度計に指示値不良（ハンチング）が認められたため、当該酸素濃度計を点検・調整	D	
2	2号機	変圧器水噴霧消火設備の排水ポンプの点検において、シャフトのオイルシール取付位置に摩耗が認められたため、当該部を点検・修理	D	
3	2号機	変圧器水噴霧消火設備の排水ポンプの点検において、羽根車の摺動部に摩耗が認められたため、当該羽根車を交換	D	
4	2号機	工事依頼票記載の作業許可証番号に誤記が認められたため、対応検討	D	
5	3号機	気体廃棄物処理系排ガス分析作業において、隣接他号機の排ガス試料を採取し、試料の取り違えが認められたため、当該分析作業を中止及び対応検討	C	
6	3号機	換気空調系排風機建屋内排風機（B）のファンベルトに亀裂（4本中、1本）が認められたため、当該ファンベルトを交換	D	
7	4号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ（B）の入口圧力計に指示値不良が認められたため、当該圧力計を点検・調整	D	
8	6号機	復水脱塩装置の脱塩塔（No. 9）復水出口弁の自動開閉動作異常を示す警報が瞬時発生したため、当該警報表示用制御回路を点検・修理	D	
9	6号機	第4給水加熱器（C）用ドレンレベル制御弁のグランド部より水のリーク（1秒間に1滴程度）が認められたため、当該部を点検・調整	D	
10	6号機	第4給水加熱器（A）用ドレンレベル制御弁のグランド部より水のリーク（1秒間に1滴程度）が認められたため、当該部を点検・調整	D	
11	集中環境施設	使用済燃料共用プール建屋の常用電気品区域換気空調用給気冷却器入口扉のドアロック操作不可が認められたため、当該扉を点検・修理	D	
12	その他	発電所内関係箇所に対し、「保安教育実施報告書」の提出依頼を行った際、旧様式での提出を依頼したため、最新版の様式にて提出するよう依頼内容を訂正及び対応検討	D	

【凡例】

公表区分	事象の概要	主な具体例
区分Ⅰ	法律に基づく報告事象等の重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画外の原子炉停止 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい ・ 非常用炉心冷却系の作動 ・ 火災の発生 など
区分Ⅱ	運転保守管理上、重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> ・ 以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合 <ul style="list-style-type: none"> * 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障 * 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合 など ・ 原子炉への異物の混入 など
区分Ⅲ	運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障 ・ 原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい ・ 圧力抑制室等への異物の混入 ・ 原子力発電設備に係る業務における人の障害 など
その他	上記以外の不適合事象	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日常小修理 など

<原子力発電所における不適合事象の是正管理>

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。

* 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。

不適合管理グレード分け（不適合管理委員会にて決定）

- A s : 法令、安全協定に基づく報告事象
プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
- A : 国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
定期検査工程へ大きな影響を与える事象
- B : 国の検査等で指摘を受けた不適合事象
運転監視の強化が必要な事象
- C : 品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
- D : 通常のメンテナンス範囲内の事象
- 対象外 : 消耗品の交換等の事象

<注 意>

掲載内容に関するお問い合わせにつきましては、下記のお電話までお願いいたします。

電 話：0240-32-3432 福島第一原子力発電所・広報部・情報発信グループまで