

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成22年5月26日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

区分Ⅰ：該当なし

区分Ⅱ：該当なし

区分Ⅲ：該当なし

その他：10件

No.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機（B）用温水循環ポンプ駆動用電動機の点検において、電源ケーブル用フレキシブル電線管接続部に破損（割れ）が認められたため、当該部を修理	G III	
2	1号機	気体廃棄物処理系活性炭ホールドアップ装置の冷却塔用散水ポンプ（B-A）の起動後、過負荷による自動停止が認められたため、当該ポンプを点検・修理	G III	
3	2号機	可燃性ガス濃度制御系冷却器（A）のスプレィ流量計に指示値不良（ダウンスケール）が認められたため、当該流量計を点検・調整	G III	
4	3号機	主タービンのシールドカバー移動用吊り天秤のレベル調整用部品（ターンバックル）に固着（4箇所中、1箇所）が認められたため、当該部品を交換	G III	
5	3号機	気体廃棄物処理系活性炭ホールドアップ装置用冷凍機の緊急修理工事の契約依頼に伴う「契約請求」手続き漏れが認められたため、対応検討	G II	
6	3号機	復水脱塩装置用空気圧縮機の点検において、圧縮機シリンダヘッド締め付けボルト（全4本）に腐食が認められたため、当該ボルトを交換	G III	
7	5号機	火災報知設備（廃棄物処理建屋1階）の誤動作による警報音鳴動が認められたため、当該火災報知設備を点検・修理	G III	
8	5号機	ディーゼル発電設備（A）室用空調機（UH5-13）の所内蒸気入口弁のグランド部より水のにじみが認められたため、当該弁を点検・修理	G III	
9	6号機	廃棄物処理建屋換気空調系給気ダクト修理における溶接機使用作業に伴うノイズの影響により、建屋排気ダクト用放射線モニタ装置（B）レベル「高」及び同レベル「高高」を示す警報が発生したため、対応検討	G II	
10	その他	使用済燃料共用プール内において作業員が使用していた警報付個人線量計（1台）にベータ線の数値異常が認められたため、当該線量計を点検・修理及び対応検討	G III	