

福島第一原子力発電所3号機付近での白煙発生について

平成23年3月14日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

本日午前11時1分頃、3号機原子炉建屋で、大きな音が発生し、白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。

パラメータ上、原子炉格納容器の健全性は保たれていると考えておりますが、今後、プラントの状態、外部への放射能の影響などについては、現在調査中です。

プラントの作業員が負傷したことを確認しております。現在救急車を要請中です。

今後、関係機関と協調して、安全の確保に全力を尽くしてまいるとともに、引き続き周辺環境モニタリングを継続監視してまいります。

以上