

福島第一原子力発電所構内のH2タンクエリアでの発火・発煙について

2016年9月1日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

2016年9月1日午前9時35分頃、福島第一原子力発電所構内のH2タンクエリアでタンク溶接作業を行っていたところ、建設中のタンク外側に設置されているタンク塗装用の回旋ハシゴの防風用ゴムから発火・発煙していることを協力企業作業員が発見しました。

速やかに協力企業作業員が消火器を用いて消火活動を行い、同日午前9時40分頃鎮火しました。

本火災によるけが人は発生しておりません。また、プラントデータ（汚染水処理設備、汚染水タンク水位等）の異常、モニタリングポスト、構内ダストモニタ指示値の有意な変動は確認されておりません。

原因等については、今後、確認をしてまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
福島復興本社 福島広報部 024-522-7950（代表）