

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について（13時03分現在、第2報）

平成22年6月13日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

本日、12時33分に地震が発生しましたが、13時03分現在の運転状況は以下の通りです。

号機名	地震発生前の運転状況		13時03分現在の運転状況	
	運転	停止	運転	停止
1	○		○	
2	○		○	
3	○		○	
4	○		○	

なお、発電所内で観測された地震の加速度の最大値は、3号機原子炉建屋基礎版における24.3ガルでした。

外部への放射能の影響 無し (13時03分時点)

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。

現在、各プラントの状況について点検を継続して実施しております。

以 上