

午後 8 時 00 分発表

< 福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ >

(3 月 11 日 午後 7 時 30 分現在)

1 号機 (停止中)

- ・ 原子炉は停止し原子炉水位も安定しております。
- ・ 冷却材漏洩によると想定される格納容器圧力の上昇があるとお伝えしました (午後 6 時 8 分公表) が、現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

2 号機 (停止中)

- ・ 原子炉は停止し原子炉水位も安定しております。
- ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

3 号機 (停止中)

- ・ 原子炉は停止し原子炉水位も安定しております。
- ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

4 号機 (停止中)

- ・ 原子炉は停止し原子炉水位も安定しております。
- ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

その他

- ・ 発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常値と変化なく、現時点において外部への放射能の影響は確認されておりません。
引き続き、排気筒や放水口等からの放射性物質の放出の可能性について詳細に監視してまいります。