

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞  
(3月15日 午後0時現在)

**新規事項なし（午前11時と同じ情報）**

平成23年3月15日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

号機	状 況
1	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃以下維持</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃以下維持</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃以下維持</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃以下維持</li></ul>

以 上