

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞  
(3月18日 午前9時現在)

下線部が追加情報です

平成23年3月18日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

号機	状 況
1	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持</li></ul>
共通	<ul style="list-style-type: none"><li>・ <u>平成23年3月11日の地震により自動停止した1～4号機において、3月12日より原子炉格納容器内の圧力を降下させる措置(放射性物質を含む空気の一部外部への放出)の準備をしておりましたが、3月17日に全号機の措置準備を解除しました。</u></li></ul>

次回のプラント状況等のお知らせは、本日午後0時を予定しております。

以 上