

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞
(3月18日 午後3時現在)

新規事項なし(3月18日午後0時と同じ情報です)

平成23年3月18日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

号機	状 況
1	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
2	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
3	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
4	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
共通	・ 平成23年3月11日の地震により自動停止した1～4号機において、3月12日より原子炉格納容器内の圧力を降下させる措置(放射性物質を含む空気の一部外部への放出)の準備をしておりましたが、3月17日に全号機の措置準備を解除(通常の状態構成に復旧)しました。

次回のプラント状況等のお知らせは、本日午後6時を予定しております。

以 上