

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞
(3月30日 午後9時現在)

下線部が追加情報です

平成23年3月30日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

号機	状 況
1	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持 ・ <u>3月30日午後2時30分、1号機の原子炉を冷却している残留熱除去系（B）の電源が外部電源に加え、非常用電源からも受電が可能となりました。これにより全号機において、残留熱除去系（B）のバックアップ電源（非常用電源）が確保されました。</u>
2	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
3	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
4	・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有 ・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし ・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持
共通	・ 特記事項なし

次のプラント状況等のお知らせは、明日午前9時を予定しております。

以 上