

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について (14 時 20 分現在)

平成 23 年 4 月 12 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

平成 23 年 4 月 12 日、14 時 7 分に地震が発生しておりますが、現在の運転状況は以下のとおりです。

号機名	地震発生前の運転状況		現在の運転状況	
	運転	停止	運転	停止
1		○		○
2		○		○
3		○		○
4		○		○

なお、発電所内で観測された地震の加速度の最大値は、4 号機原子炉建屋基礎版における 46.6 ガルでした。

外部への放射能の影響 無し

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響は確認されておられません。

以 上