

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。  
 ※風速0.5/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/4/10 0:00	4	8	9	9	9	6	10	51	-	0.3
2012/4/10 0:10	4	8	9	9	9	6	10	51	南南西	2.1
2012/4/10 0:20	4	8	9	9	9	6	10	51	南南西	1.5
2012/4/10 0:30	4	8	9	9	9	6	10	51	西	2.4
2012/4/10 0:40	4	8	9	9	9	6	10	51	西南西	2.4
2012/4/10 0:50	4	8	9	9	9	6	10	51	西	2.7
2012/4/10 1:00	4	8	9	9	9	6	10	51	西南西	2.9
2012/4/10 1:10	4	8	9	9	9	6	10	50	西南西	2.1
2012/4/10 1:20	4	8	9	9	9	6	10	50	南西	0.8
2012/4/10 1:30	4	8	9	9	9	6	10	50	北北東	0.6
2012/4/10 1:40	4	8	9	9	9	6	10	50	北東	1.2
2012/4/10 1:50	4	8	9	9	9	6	10	50	北北東	0.9
2012/4/10 2:00	4	8	9	9	9	6	10	50	北東	1.6
2012/4/10 2:10	4	8	9	9	9	6	10	50	東北東	1.7
2012/4/10 2:20	4	8	9	9	9	6	10	50	東	3.6
2012/4/10 2:30	4	8	9	9	9	6	10	50	東南東	3.1
2012/4/10 2:40	4	8	9	9	9	6	10	50	東南東	4.2
2012/4/10 2:50	4	8	9	9	9	6	10	50	南東	3.5
2012/4/10 3:00	4	8	9	9	9	6	10	50	南東	2.9
2012/4/10 3:10	4	8	9	9	9	6	10	50	南南東	2.6
2012/4/10 3:20	4	8	9	9	9	6	10	50	南南東	2.3
2012/4/10 3:30	4	8	9	9	9	6	10	50	南南東	1.9
2012/4/10 3:40	4	8	9	9	9	6	10	50	南南東	1.4
2012/4/10 3:50	4	8	9	9	9	6	10	50	南南東	2.1
2012/4/10 4:00	4	8	9	9	9	6	10	50	南南東	2.2
2012/4/10 4:10	4	8	9	9	9	6	10	50	南南東	2.7
2012/4/10 4:20	4	8	9	9	9	5	10	50	南	2.8
2012/4/10 4:30	4	8	9	9	9	5	10	50	南	1.9
2012/4/10 4:40	4	8	9	9	9	6	10	50	南南東	1.8
2012/4/10 4:50	4	8	9	9	9	6	10	50	南	1.5
2012/4/10 5:00	4	8	9	9	9	6	10	50	南	1.3
2012/4/10 5:10	4	8	9	9	9	6	10	50	南南東	1.2
2012/4/10 5:20	4	8	9	9	9	5	10	50	南南西	1.8
2012/4/10 5:30	4	8	9	9	9	5	10	50	南南東	0.6
2012/4/10 5:40	4	8	9	9	9	5	10	50	南西	1.7
2012/4/10 5:50	4	8	9	9	9	5	10	50	南	0.6
2012/4/10 6:00	4	8	9	9	9	5	10	50	西南西	1.0
2012/4/10 6:10	4	8	9	9	9	6	10	50	-	0.2
2012/4/10 6:20	4	8	9	9	9	5	10	50	-	0.4
2012/4/10 6:30	4	8	9	9	9	6	10	50	-	0.3
2012/4/10 6:40	4	8	9	9	9	6	10	50	-	0.1

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。  
 ※風速0.5/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/4/10 6:50	4	8	9	9	9	6	10	50	-	0.1
2012/4/10 7:00	4	8	9	9	9	6	10	50	-	0.3
2012/4/10 7:10	4	8	9	9	9	6	10	50	-	0.4
2012/4/10 7:20	4	8	9	9	9	6	10	50	-	0.4
2012/4/10 7:30	4	8	9	9	9	6	10	50	-	0.4
2012/4/10 7:40	4	8	9	9	9	6	10	50	北東	1.7
2012/4/10 7:50	4	8	9	9	9	6	10	50	北北東	3.3
2012/4/10 8:00	4	8	9	9	9	6	10	50	北東	2.4
2012/4/10 8:10	4	8	9	9	9	6	10	50	北東	2.4
2012/4/10 8:20	4	8	9	9	9	6	10	50	北北東	2.6
2012/4/10 8:30	4	8	9	9	9	6	10	50	北北東	2.2
2012/4/10 8:40	4	8	9	9	9	6	10	52	北北東	2.5
2012/4/10 8:50	4	8	9	9	9	6	10	53	北北東	3.0
2012/4/10 9:00	4	8	9	9	9	6	10	54	北東	1.9
2012/4/10 9:10	4	8	9	9	9	6	10	53	北東	3.5
2012/4/10 9:20	4	8	9	9	9	6	10	50	東北東	3.6
2012/4/10 9:30	4	8	9	9	9	6	10	49	東北東	4.0
2012/4/10 9:40	4	8	9	9	9	5	10	50	北東	3.5
2012/4/10 9:50	4	8	9	9	9	5	10	50	東北東	3.5
2012/4/10 10:00	4	8	9	9	9	5	10	50	東北東	3.2
2012/4/10 10:10	4	8	9	9	9	5	10	51	東北東	3.7
2012/4/10 10:20	4	8	9	9	9	5	10	51	北東	3.2
2012/4/10 10:30	4	8	9	9	9	5	10	51	東北東	3.9
2012/4/10 10:40	4	8	9	9	9	5	10	50	北東	3.5
2012/4/10 10:50	4	8	9	9	9	5	10	50	東北東	3.8
2012/4/10 11:00	4	8	9	9	9	5	10	50	東北東	2.6
2012/4/10 11:10	4	8	9	9	9	5	10	50	東	2.9
2012/4/10 11:20	4	8	9	9	9	5	10	49	東	3.0
2012/4/10 11:30	4	8	9	9	9	5	10	49	東北東	1.8
2012/4/10 11:40	4	8	9	9	9	5	10	48	東南東	2.7
2012/4/10 11:50	4	8	9	9	9	5	10	50	東北東	2.9
2012/4/10 12:00	4	8	9	9	9	5	10	51	東	3.2

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	正門 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	西門 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
2012/4/10 0:00	260	25	9
2012/4/10 0:30	258	25	9
2012/4/10 1:00	260	25	9
2012/4/10 1:30	261	25	9
2012/4/10 2:00	261	25	9
2012/4/10 2:30	260	26	9
2012/4/10 3:00	261	25	9
2012/4/10 3:30	262	26	9
2012/4/10 4:00	261	26	9
2012/4/10 4:30	260	26	9
2012/4/10 5:00	263	26	9
2012/4/10 5:30	264	26	9
2012/4/10 6:00	261	26	9
2012/4/10 6:30	265	26	9
2012/4/10 7:00	262	26	9
2012/4/10 7:30	263	26	9
2012/4/10 8:00	263	26	9
2012/4/10 8:30	260	26	9
2012/4/10 9:00	261	26	9
2012/4/10 9:30	257	26	9
2012/4/10 10:00	258	26	9
2012/4/10 10:30	260	26	9
2012/4/10 11:00	258	26	9
2012/4/10 11:30	253	26	9
2012/4/10 12:00	254	26	9

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。


※風向・風速については、10m高の気象観測計(免震棟西側)による測定値。風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

場所	日時	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	中性子線量率 ( $\mu$ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/4/10 0:00	9.3	<0.01	晴れ	-	0.0
西門	2012/4/10 0:10	9.3	<0.01	晴れ	-	0.4
西門	2012/4/10 0:20	9.2	<0.01	晴れ	東南東	1.1
西門	2012/4/10 0:30	9.4	<0.01	晴れ	南	0.6
西門	2012/4/10 0:40	9.2	<0.01	晴れ	西	1.2
西門	2012/4/10 0:50	9.3	<0.01	晴れ	南西	0.9
西門	2012/4/10 1:00	9.2	<0.01	晴れ	南西	1.2
西門	2012/4/10 1:10	9.3	<0.01	晴れ	西	0.7
西門	2012/4/10 1:20	9.2	<0.01	晴れ	北北西	0.8
西門	2012/4/10 1:30	9.2	<0.01	晴れ	北西	1.2
西門	2012/4/10 1:40	9.4	<0.01	晴れ	西北西	1.5
西門	2012/4/10 1:50	9.2	<0.01	晴れ	西	1.1
西門	2012/4/10 2:00	9.2	<0.01	晴れ	西	0.6
西門	2012/4/10 2:10	9.3	<0.01	晴れ	東北東	2.0
西門	2012/4/10 2:20	9.3	<0.01	晴れ	東北東	1.4
西門	2012/4/10 2:30	9.2	<0.01	晴れ	東南東	2.5
西門	2012/4/10 2:40	9.4	<0.01	晴れ	南東	1.6
西門	2012/4/10 2:50	9.3	<0.01	晴れ	南東	1.9
西門	2012/4/10 3:00	9.3	<0.01	晴れ	南	1.0
西門	2012/4/10 3:10	9.3	<0.01	晴れ	南	0.9
西門	2012/4/10 3:20	9.3	<0.01	晴れ	南南東	1.0
西門	2012/4/10 3:30	9.3	<0.01	晴れ	南東	1.5
西門	2012/4/10 3:40	9.3	<0.01	晴れ	南南西	0.7
西門	2012/4/10 3:50	9.3	<0.01	晴れ	南西	1.6
西門	2012/4/10 4:00	9.3	<0.01	晴れ	西南西	1.7
西門	2012/4/10 4:10	9.3	<0.01	晴れ	西南西	1.1
西門	2012/4/10 4:20	9.3	<0.01	晴れ	西南西	1.5
西門	2012/4/10 4:30	9.3	<0.01	晴れ	西	1.2
西門	2012/4/10 4:40	9.3	<0.01	晴れ	西	1.1
西門	2012/4/10 4:50	9.3	<0.01	晴れ	西南西	1.5
西門	2012/4/10 5:00	9.2	<0.01	晴れ	西南西	1.6
西門	2012/4/10 5:10	9.2	<0.01	晴れ	-	0.4
西門	2012/4/10 5:20	9.2	<0.01	晴れ	西	2.2
西門	2012/4/10 5:30	9.3	<0.01	晴れ	西	1.3
西門	2012/4/10 5:40	9.3	<0.01	晴れ	西	1.4
西門	2012/4/10 5:50	9.2	<0.01	晴れ	西	1.2
西門	2012/4/10 6:00	9.2	<0.01	晴れ	西	1.0
西門	2012/4/10 6:10	9.3	<0.01	晴れ	西	1.6
西門	2012/4/10 6:20	9.2	<0.01	晴れ	西	1.4
西門	2012/4/10 6:30	9.2	<0.01	晴れ	西	1.0
西門	2012/4/10 6:40	9.3	<0.01	晴れ	西	1.0
西門	2012/4/10 6:50	9.2	<0.01	晴れ	西	1.4
西門	2012/4/10 7:00	9.2	<0.01	晴れ	西	1.0
西門	2012/4/10 7:10	9.2	<0.01	晴れ	南西	0.7
西門	2012/4/10 7:20	9.2	<0.01	晴れ	-	0.2
西門	2012/4/10 7:30	9.1	<0.01	晴れ	北東	0.5
西門	2012/4/10 7:40	9.2	<0.01	晴れ	北東	1.0

場所	日時	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	中性子線量率 ( $\mu$ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/4/10 7:50	9.1	<0.01	晴れ	北東	1.7
西門	2012/4/10 8:00	9.2	<0.01	晴れ	北東	1.9
西門	2012/4/10 8:10	9.2	<0.01	晴れ	北東	1.9
西門	2012/4/10 8:20	9.2	<0.01	晴れ	北東	2.0
西門	2012/4/10 8:30	9.1	<0.01	晴れ	北北東	2.0
西門	2012/4/10 8:40	9.2	<0.01	晴れ	北東	2.0
西門	2012/4/10 8:50	9.1	<0.01	晴れ	北東	1.9
西門	2012/4/10 9:00	9.2	<0.01	晴れ	北北東	1.6
西門	2012/4/10 9:10	9.1	<0.01	晴れ	北東	2.7
西門	2012/4/10 9:20	9.1	<0.01	晴れ	北東	2.5
西門	2012/4/10 9:30	9.2	<0.01	晴れ	北東	2.2
西門	2012/4/10 9:40	9.1	<0.01	晴れ	北北東	2.4
西門	2012/4/10 9:50	9.1	<0.01	晴れ	北東	2.7
西門	2012/4/10 10:00	9.1	<0.01	晴れ	東北東	2.3
西門	2012/4/10 10:10	9.1	<0.01	晴れ	東	2.5
西門	2012/4/10 10:20	9.1	<0.01	晴れ	東	2.8
西門	2012/4/10 10:30	9.1	<0.01	晴れ	東	2.7
西門	2012/4/10 10:40	9.0	<0.01	晴れ	東	2.8
西門	2012/4/10 10:50	9.1	<0.01	晴れ	東	2.5
西門	2012/4/10 11:00	9.0	<0.01	晴れ	東北東	2.1
西門	2012/4/10 11:10	9.1	<0.01	晴れ	東	2.1
西門	2012/4/10 11:20	9.1	<0.01	晴れ	東	2.4
西門	2012/4/10 11:30	9.1	<0.01	晴れ	東	2.1
西門	2012/4/10 11:40	9.1	<0.01	晴れ	東	2.3
西門	2012/4/10 11:50	9.1	<0.01	晴れ	東北東	2.6
西門	2012/4/10 12:00	9.1	<0.01	晴れ	東	2.2

福島第一原子力発電所

2012/4/10  
12:00現在



※参考値は、平常時における空間線量率の変動幅です。