

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。
 ※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/6/12 0:00	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	北	1.5
2012/6/12 0:10	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.7	-	0.3
2012/6/12 0:20	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	北	0.7
2012/6/12 0:30	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	-	0.4
2012/6/12 0:40	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	北	0.9
2012/6/12 0:50	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	-	0.4
2012/6/12 1:00	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	-	0.4
2012/6/12 1:10	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.7	-	0.1
2012/6/12 1:20	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	-	0.4
2012/6/12 1:30	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	北	0.8
2012/6/12 1:40	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	北北東	0.7
2012/6/12 1:50	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.7	北	0.7
2012/6/12 2:00	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.7	北東	1.0
2012/6/12 2:10	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.7	北東	0.8
2012/6/12 2:20	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	北東	1.0
2012/6/12 2:30	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	東	0.9
2012/6/12 2:40	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	-	0.4
2012/6/12 2:50	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.7	東北東	0.6
2012/6/12 3:00	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	北北東	1.8
2012/6/12 3:10	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	北東	1.8
2012/6/12 3:20	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.8	北東	2.5
2012/6/12 3:30	3.7	6.9	8.2	7.9	8.3	4.8	8.9	6.7	北北東	2.3
2012/6/12 3:40	3.7	6.9	8.2	7.9	8.2	4.8	8.9	6.7	北東	2.2
2012/6/12 3:50	3.7	6.9	8.2	7.9	8.2	4.8	8.9	6.7	北東	2.5
2012/6/12 4:00	3.7	6.9	8.2	7.9	8.2	4.8	8.9	6.8	北東	3.0
2012/6/12 4:10	3.7	6.9	8.2	7.9	8.2	4.8	8.9	6.7	北東	3.2
2012/6/12 4:20	3.7	6.9	8.2	7.9	8.2	4.8	8.9	6.7	北東	2.6
2012/6/12 4:30	3.7	6.9	8.2	7.9	8.2	4.8	8.9	6.7	北北東	2.5
2012/6/12 4:40	3.7	6.9	8.2	7.9	8.2	4.8	8.9	6.8	北北東	2.1
2012/6/12 4:50	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.7	北北東	2.0
2012/6/12 5:00	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	北北東	2.0
2012/6/12 5:10	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.7	北東	2.2
2012/6/12 5:20	3.7	6.9	8.2	7.9	8.2	4.8	8.9	6.8	北東	2.6
2012/6/12 5:30	3.7	6.9	8.2	7.9	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	4.0
2012/6/12 5:40	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	北東	3.3
2012/6/12 5:50	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	3.5
2012/6/12 6:00	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	3.3
2012/6/12 6:10	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	3.5
2012/6/12 6:20	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	3.5
2012/6/12 6:30	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	3.1
2012/6/12 6:40	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	3.2

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。
 ※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/6/12 6:50	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東	3.1
2012/6/12 7:00	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	3.1
2012/6/12 7:10	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東	3.7
2012/6/12 7:20	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	3.4
2012/6/12 7:30	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	3.9
2012/6/12 7:40	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	3.8
2012/6/12 7:50	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	4.1
2012/6/12 8:00	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	4.1
2012/6/12 8:10	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	4.6
2012/6/12 8:20	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東北東	4.6
2012/6/12 8:30	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	4.2
2012/6/12 8:40	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	4.9
2012/6/12 8:50	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	4.6
2012/6/12 9:00	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東北東	5.0
2012/6/12 9:10	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東	4.6
2012/6/12 9:20	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	8.9	6.8	東	4.8
2012/6/12 9:30	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東	4.6
2012/6/12 9:40	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東	4.4
2012/6/12 9:50	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東	4.3
2012/6/12 10:00	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東	5.3
2012/6/12 10:10	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東	5.3
2012/6/12 10:20	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東	6.3
2012/6/12 10:30	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東北東	6.5
2012/6/12 10:40	3.7	6.9	8.3	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東	6.5
2012/6/12 10:50	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東北東	6.4
2012/6/12 11:00	3.7	6.8	8.3	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東北東	6.6
2012/6/12 11:10	3.7	6.8	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東北東	6.2
2012/6/12 11:20	3.7	6.8	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東北東	6.3
2012/6/12 11:30	3.7	6.8	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.8	東北東	6.0
2012/6/12 11:40	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.7	東北東	6.6
2012/6/12 11:50	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.7	東北東	6.0
2012/6/12 12:00	3.7	6.9	8.2	7.8	8.2	4.8	9.0	6.7	東北東	6.1

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
2012/6/12 0:00	230	21	8
2012/6/12 0:30	230	21	8
2012/6/12 1:00	231	21	8
2012/6/12 1:30	231	21	8
2012/6/12 2:00	232	21	8
2012/6/12 2:30	233	21	8
2012/6/12 3:00	234	21	8
2012/6/12 3:30	233	21	8
2012/6/12 4:00	234	21	8
2012/6/12 4:30	235	21	8
2012/6/12 5:00	234	21	8
2012/6/12 5:30	234	21	8
2012/6/12 6:00	232	21	8
2012/6/12 6:30	233	21	8
2012/6/12 7:00	232	21	8
2012/6/12 7:30	233	21	8
2012/6/12 8:00	232	21	8
2012/6/12 8:30	233	21	8
2012/6/12 9:00	234	21	8
2012/6/12 9:30	232	21	8
2012/6/12 10:00	232	21	8
2012/6/12 10:30	232	21	8
2012/6/12 11:00	234	21	8
2012/6/12 11:30	233	21	8
2012/6/12 12:00	230	21	8

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。

※風向・風速については、10m高の気象観測計(免震棟西側)による測定値。風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/6/12 0:00	8.0	<0.01	曇り	西	0.6
西門	2012/6/12 0:10	8.1	<0.01	曇り	西	0.8
西門	2012/6/12 0:20	8.0	<0.01	曇り	西北西	0.6
西門	2012/6/12 0:30	8.0	<0.01	曇り	西	0.6
西門	2012/6/12 0:40	8.1	<0.01	曇り	西北西	0.6
西門	2012/6/12 0:50	8.1	<0.01	曇り	北西	0.6
西門	2012/6/12 1:00	8.1	<0.01	曇り	-	0.4
西門	2012/6/12 1:10	8.1	<0.01	曇り	西北西	0.7
西門	2012/6/12 1:20	8.0	<0.01	曇り	西	1.0
西門	2012/6/12 1:30	8.1	<0.01	曇り	西北西	0.6
西門	2012/6/12 1:40	8.0	<0.01	曇り	西北西	0.7
西門	2012/6/12 1:50	8.1	<0.01	曇り	西	0.9
西門	2012/6/12 2:00	8.0	<0.01	曇り	西南西	0.7
西門	2012/6/12 2:10	8.0	<0.01	曇り	西	0.8
西門	2012/6/12 2:20	8.0	<0.01	曇り	-	0.4
西門	2012/6/12 2:30	8.1	<0.01	曇り	-	0.2
西門	2012/6/12 2:40	8.0	<0.01	曇り	-	0.3
西門	2012/6/12 2:50	8.0	<0.01	曇り	北東	1.0
西門	2012/6/12 3:00	8.0	<0.01	曇り	北北東	1.1
西門	2012/6/12 3:10	8.1	<0.01	曇り	北	1.2
西門	2012/6/12 3:20	8.1	<0.01	曇り	北東	1.2
西門	2012/6/12 3:30	8.1	<0.01	曇り	東北東	1.9
西門	2012/6/12 3:40	8.0	<0.01	曇り	東北東	1.8
西門	2012/6/12 3:50	8.1	<0.01	曇り	北東	2.0
西門	2012/6/12 4:00	8.0	<0.01	曇り	北東	2.5
西門	2012/6/12 4:10	8.1	<0.01	曇り	北東	2.1
西門	2012/6/12 4:20	8.1	<0.01	曇り	東北東	2.1
西門	2012/6/12 4:30	8.0	<0.01	曇り	東北東	2.0
西門	2012/6/12 4:40	8.1	<0.01	曇り	東北東	1.8
西門	2012/6/12 4:50	8.0	<0.01	曇り	東北東	2.0
西門	2012/6/12 5:00	8.0	<0.01	曇り	東北東	1.8
西門	2012/6/12 5:10	8.0	<0.01	曇り	東北東	2.0
西門	2012/6/12 5:20	8.1	<0.01	曇り	東北東	2.5
西門	2012/6/12 5:30	8.0	<0.01	曇り	東北東	1.8
西門	2012/6/12 5:40	8.1	<0.01	曇り	東北東	1.9
西門	2012/6/12 5:50	8.1	<0.01	曇り	東北東	1.9
西門	2012/6/12 6:00	8.1	<0.01	曇り	東北東	1.7
西門	2012/6/12 6:10	8.1	<0.01	曇り	東北東	1.5
西門	2012/6/12 6:20	8.1	<0.01	曇り	東	1.9
西門	2012/6/12 6:30	8.0	<0.01	曇り	東	1.9
西門	2012/6/12 6:40	8.1	<0.01	曇り	東	1.6
西門	2012/6/12 6:50	8.0	<0.01	曇り	東	1.7
西門	2012/6/12 7:00	8.1	<0.01	曇り	東北東	2.0
西門	2012/6/12 7:10	8.1	<0.01	曇り	東北東	1.9
西門	2012/6/12 7:20	8.1	<0.01	曇り	東北東	1.9
西門	2012/6/12 7:30	8.0	<0.01	曇り	東北東	1.7
西門	2012/6/12 7:40	8.0	<0.01	曇り	東北東	1.8

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/6/12 7:50	8.1	<0.01	曇り	東北東	1.9
西門	2012/6/12 8:00	8.1	<0.01	曇り	東北東	2.1
西門	2012/6/12 8:10	8.1	<0.01	曇り	東北東	2.8
西門	2012/6/12 8:20	8.1	<0.01	曇り	東北東	2.2
西門	2012/6/12 8:30	8.1	<0.01	曇り	東北東	2.3
西門	2012/6/12 8:40	8.1	<0.01	曇り	東	2.5
西門	2012/6/12 8:50	8.1	<0.01	曇り	東	2.4
西門	2012/6/12 9:00	8.1	<0.01	曇り	東	1.9
西門	2012/6/12 9:10	8.0	<0.01	曇り	東	1.7
西門	2012/6/12 9:20	8.1	<0.01	曇り	東	2.2
西門	2012/6/12 9:30	8.0	<0.01	曇り	東	2.3
西門	2012/6/12 9:40	8.1	<0.01	曇り	東	2.0
西門	2012/6/12 9:50	8.1	<0.01	曇り	東	1.9
西門	2012/6/12 10:00	8.1	<0.01	曇り	東	2.7
西門	2012/6/12 10:10	8.0	<0.01	曇り	東	2.6
西門	2012/6/12 10:20	8.0	<0.01	曇り	東	2.9
西門	2012/6/12 10:30	8.0	<0.01	曇り	東	3.3
西門	2012/6/12 10:40	8.0	<0.01	曇り	東	3.6
西門	2012/6/12 10:50	7.9	<0.01	曇り	東北東	3.7
西門	2012/6/12 11:00	7.9	<0.01	曇り	東北東	3.5
西門	2012/6/12 11:10	7.8	<0.01	曇り	東	3.3
西門	2012/6/12 11:20	7.8	<0.01	曇り	東北東	3.3
西門	2012/6/12 11:30	7.9	<0.01	曇り	東	3.2
西門	2012/6/12 11:40	8.1	<0.01	曇り	東北東	2.9
西門	2012/6/12 11:50	7.9	<0.01	曇り	東北東	3.0
西門	2012/6/12 12:00	7.9	<0.01	曇り	東北東	3.4

福島第一原子力発電所

2012/6/12
12:00現在

