

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。
 ※風速0.5/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/8/10 0:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	2.4
2012/8/10 0:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	2.1
2012/8/10 0:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北	2.3
2012/8/10 0:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	1.8
2012/8/10 0:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	2.6
2012/8/10 0:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	北	2.4
2012/8/10 1:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	2.5
2012/8/10 1:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	2.5
2012/8/10 1:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	2.0
2012/8/10 1:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北	2.4
2012/8/10 1:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北	1.9
2012/8/10 1:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北	2.4
2012/8/10 2:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	2.4
2012/8/10 2:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北	2.3
2012/8/10 2:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北	2.4
2012/8/10 2:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北	2.0
2012/8/10 2:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北	2.4
2012/8/10 2:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北	2.4
2012/8/10 3:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	北	2.2
2012/8/10 3:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	北	2.4
2012/8/10 3:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	北	2.3
2012/8/10 3:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北	1.7
2012/8/10 3:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	2.1
2012/8/10 3:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	1.9
2012/8/10 4:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.7	4.6	8.5	6.4	北北西	2.1
2012/8/10 4:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	2.1
2012/8/10 4:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	1.9
2012/8/10 4:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	1.8
2012/8/10 4:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	1.7
2012/8/10 4:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	北北西	1.4
2012/8/10 5:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	1.4
2012/8/10 5:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	1.0
2012/8/10 5:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	1.3
2012/8/10 5:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	北北西	1.0
2012/8/10 5:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北北西	1.3
2012/8/10 5:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.7	4.6	8.5	6.4	北北西	1.0
2012/8/10 6:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.7	4.6	8.5	6.4	北北西	1.2
2012/8/10 6:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.7	4.6	8.5	6.4	北西	0.8
2012/8/10 6:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	北西	0.6
2012/8/10 6:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	-	0.4
2012/8/10 6:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	-	0.4

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。
 ※風速0.5/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/8/10 6:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	-	0.4
2012/8/10 7:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南西	0.7
2012/8/10 7:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南西	0.8
2012/8/10 7:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南西	1.1
2012/8/10 7:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南南西	0.7
2012/8/10 7:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南西	1.4
2012/8/10 7:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南東	0.9
2012/8/10 8:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	南東	2.6
2012/8/10 8:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.3	東南東	2.0
2012/8/10 8:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	2.7
2012/8/10 8:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	東南東	2.0
2012/8/10 8:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	東南東	3.1
2012/8/10 8:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	3.3
2012/8/10 9:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	3.4
2012/8/10 9:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	東南東	3.3
2012/8/10 9:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	東南東	2.1
2012/8/10 9:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	東南東	3.4
2012/8/10 9:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	東南東	2.8
2012/8/10 9:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	3.5
2012/8/10 10:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	東南東	4.1
2012/8/10 10:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	4.6
2012/8/10 10:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	4.2
2012/8/10 10:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	4.0
2012/8/10 10:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	4.2
2012/8/10 10:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	4.0
2012/8/10 11:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	4.1
2012/8/10 11:10	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	3.1
2012/8/10 11:20	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南東	3.6
2012/8/10 11:30	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	3.6
2012/8/10 11:40	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南東	4.1
2012/8/10 11:50	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南東	4.5
2012/8/10 12:00	3.7	6.8	8.2	7.7	7.8	4.6	8.5	6.4	南南東	3.8

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
2012/8/10 0:00	222	21	7
2012/8/10 0:30	221	20	7
2012/8/10 1:00	223	20	7
2012/8/10 1:30	222	20	7
2012/8/10 2:00	222	20	7
2012/8/10 2:30	221	20	7
2012/8/10 3:00	222	21	7
2012/8/10 3:30	223	21	7
2012/8/10 4:00	222	21	7
2012/8/10 4:30	223	20	7
2012/8/10 5:00	224	21	7
2012/8/10 5:30	222	20	7
2012/8/10 6:00	224	20	7
2012/8/10 6:30	223	20	7
2012/8/10 7:00	224	21	7
2012/8/10 7:30	223	21	7
2012/8/10 8:00	224	21	7
2012/8/10 8:30	224	21	7
2012/8/10 9:00	223	21	7
2012/8/10 9:30	223	21	7
2012/8/10 10:00	224	21	7
2012/8/10 10:30	224	21	7
2012/8/10 11:00	223	21	7
2012/8/10 11:30	224	21	7
2012/8/10 12:00	223	21	7

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。


※風向・風速については、10m高の気象観測計(免震棟西側)による測定値。風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/8/10 0:00	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.3
西門	2012/8/10 0:10	7.8	<0.01	曇り	西	1.1
西門	2012/8/10 0:20	7.8	<0.01	曇り	西	1.1
西門	2012/8/10 0:30	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.2
西門	2012/8/10 0:40	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.5
西門	2012/8/10 0:50	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.1
西門	2012/8/10 1:00	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.5
西門	2012/8/10 1:10	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.6
西門	2012/8/10 1:20	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.2
西門	2012/8/10 1:30	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.3
西門	2012/8/10 1:40	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.1
西門	2012/8/10 1:50	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.3
西門	2012/8/10 2:00	7.8	<0.01	曇り	北西	1.4
西門	2012/8/10 2:10	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.2
西門	2012/8/10 2:20	7.8	<0.01	曇り	北西	1.0
西門	2012/8/10 2:30	7.8	<0.01	曇り	北西	0.9
西門	2012/8/10 2:40	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.3
西門	2012/8/10 2:50	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.3
西門	2012/8/10 3:00	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.2
西門	2012/8/10 3:10	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.3
西門	2012/8/10 3:20	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.5
西門	2012/8/10 3:30	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.4
西門	2012/8/10 3:40	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.7
西門	2012/8/10 3:50	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.4
西門	2012/8/10 4:00	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.5
西門	2012/8/10 4:10	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.6
西門	2012/8/10 4:20	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.3
西門	2012/8/10 4:30	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.3
西門	2012/8/10 4:40	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.4
西門	2012/8/10 4:50	7.8	<0.01	曇り	西	1.3
西門	2012/8/10 5:00	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.1
西門	2012/8/10 5:10	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.2
西門	2012/8/10 5:20	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.0
西門	2012/8/10 5:30	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.2
西門	2012/8/10 5:40	7.7	<0.01	曇り	西北西	1.4
西門	2012/8/10 5:50	7.8	<0.01	曇り	西北西	1.0
西門	2012/8/10 6:00	7.8	<0.01	曇り	西南西	1.2
西門	2012/8/10 6:10	7.8	<0.01	晴れ	西	1.0
西門	2012/8/10 6:20	7.8	<0.01	晴れ	西南西	1.2
西門	2012/8/10 6:30	7.8	<0.01	晴れ	西南西	1.2
西門	2012/8/10 6:40	7.8	<0.01	晴れ	西南西	0.9
西門	2012/8/10 6:50	7.9	<0.01	晴れ	西	0.8
西門	2012/8/10 7:00	7.8	<0.01	晴れ	南西	1.1
西門	2012/8/10 7:10	7.8	<0.01	晴れ	南西	1.0
西門	2012/8/10 7:20	7.8	<0.01	晴れ	南西	1.3
西門	2012/8/10 7:30	7.8	<0.01	晴れ	南西	1.2
西門	2012/8/10 7:40	7.8	<0.01	晴れ	南西	0.9

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/8/10 7:50	7.8	<0.01	晴れ	南東	0.8
西門	2012/8/10 8:00	7.7	<0.01	晴れ	南東	1.5
西門	2012/8/10 8:10	7.6	<0.01	晴れ	東	1.6
西門	2012/8/10 8:20	7.7	<0.01	晴れ	東南東	1.9
西門	2012/8/10 8:30	7.7	<0.01	晴れ	東南東	2.0
西門	2012/8/10 8:40	7.6	<0.01	晴れ	南東	2.7
西門	2012/8/10 8:50	7.7	<0.01	晴れ	東南東	2.7
西門	2012/8/10 9:00	7.7	<0.01	晴れ	南東	2.7
西門	2012/8/10 9:10	7.7	<0.01	晴れ	南東	2.4
西門	2012/8/10 9:20	7.8	<0.01	晴れ	東	2.9
西門	2012/8/10 9:30	7.8	<0.01	晴れ	東南東	2.4
西門	2012/8/10 9:40	7.7	<0.01	晴れ	東南東	2.6
西門	2012/8/10 9:50	7.7	<0.01	晴れ	南東	3.3
西門	2012/8/10 10:00	7.7	<0.01	晴れ	南東	3.4
西門	2012/8/10 10:10	7.8	<0.01	晴れ	南東	2.9
西門	2012/8/10 10:20	7.7	<0.01	晴れ	南東	3.2
西門	2012/8/10 10:30	7.5	<0.01	晴れ	南東	3.0
西門	2012/8/10 10:40	7.7	<0.01	晴れ	南東	3.3
西門	2012/8/10 10:50	7.6	<0.01	晴れ	南東	3.0
西門	2012/8/10 11:00	7.7	<0.01	晴れ	南東	3.1
西門	2012/8/10 11:10	7.8	<0.01	晴れ	南東	3.4
西門	2012/8/10 11:20	7.8	<0.01	晴れ	南南東	2.7
西門	2012/8/10 11:30	7.8	<0.01	晴れ	南南東	2.9
西門	2012/8/10 11:40	7.8	<0.01	晴れ	南東	3.1
西門	2012/8/10 11:50	7.8	<0.01	晴れ	南東	3.6
西門	2012/8/10 12:00	7.7	<0.01	晴れ	南東	2.5

福島第一原子力発電所

2012/8/10
12:00現在



※参考値は、平常時における空間線量率の変動幅です。