

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μ Sv/h)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/5 0:00	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 0:10	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 0:20	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 0:30	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 0:40	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 0:50	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 1:00	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 1:10	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 1:20	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 1:30	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 1:40	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 1:50	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 2:00	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 2:10	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 2:20	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 2:30	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 2:40	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 2:50	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 3:00	5	24	16	15	18	40	124	103
2011/6/5 3:10	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 3:20	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 3:30	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 3:40	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 3:50	5	24	16	15	18	40	124	103
2011/6/5 4:00	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 4:10	5	24	16	15	18	40	123	104
2011/6/5 4:20	5	24	16	15	18	40	123	104
2011/6/5 4:30	5	24	16	15	18	40	123	104
2011/6/5 4:40	5	24	16	15	18	40	123	104
2011/6/5 4:50	5	24	16	15	18	40	123	104
2011/6/5 5:00	5	24	16	15	18	39	123	104
2011/6/5 5:10	5	24	16	15	18	40	123	103
2011/6/5 5:20	5	24	16	15	18	40	123	104
2011/6/5 5:30	5	24	16	15	18	40	123	103
2011/6/5 5:40	5	24	16	15	18	40	123	103
2011/6/5 5:50	5	24	16	15	18	40	123	104
2011/6/5 6:00	5	24	16	15	18	40	123	104

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/5 6:10	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 6:20	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 6:30	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 6:40	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 6:50	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 7:00	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 7:10	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 7:20	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 7:30	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 7:40	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 7:50	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 8:00	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 8:10	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 8:20	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 8:30	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 8:40	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 8:50	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 9:00	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 9:10	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 9:20	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 9:30	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 9:40	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 9:50	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 10:00	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 10:10	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 10:20	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 10:30	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 10:40	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 10:50	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 11:00	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 11:10	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 11:20	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 11:30	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 11:40	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 11:50	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 12:00	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 12:10	5	25	16	15	18	40	124	104

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μ Sv/h)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/5 12:20	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 12:30	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 12:40	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 12:50	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 13:00	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 13:10	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 13:20	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 13:30	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 13:40	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 13:50	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 14:00	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 14:10	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 14:20	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 14:30	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 14:40	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 14:50	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 15:00	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 15:10	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 15:20	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 15:30	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 15:40	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 15:50	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 16:00	5	25	16	15	18	40	124	105
2011/6/5 16:10	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 16:20	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 16:30	5	25	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 16:40	5	24	16	15	18	40	124	104
2011/6/5 16:50	5	24	16	15	18	39	123	103
2011/6/5 17:00	5	24	16	15	18	39	123	102
2011/6/5 17:10	5	24	16	15	18	39	121	102
2011/6/5 17:20	5	24	16	15	18	39	121	101
2011/6/5 17:30	5	24	15	15	18	39	121	101
2011/6/5 17:40	5	24	15	15	18	39	121	101
2011/6/5 17:50	5	24	15	15	18	39	121	101
2011/6/5 18:00	5	24	15	15	18	39	121	101
2011/6/5 18:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 18:20	5	24	15	15	18	39	121	102

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μ Sv/h)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/5 18:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 18:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 18:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 19:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 19:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 19:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 19:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 19:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 19:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 20:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 20:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 20:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 20:30	5	24	15	15	18	39	121	101
2011/6/5 20:40	5	24	15	15	18	39	121	101
2011/6/5 20:50	5	24	15	15	18	39	121	101
2011/6/5 21:00	5	24	15	15	18	39	121	101
2011/6/5 21:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 21:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 21:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 21:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 21:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 22:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 22:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 22:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 22:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 22:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 22:50	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 23:00	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 23:10	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 23:20	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 23:30	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 23:40	5	24	15	15	18	39	121	102
2011/6/5 23:50	5	24	15	15	18	39	121	102

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
2011/6/5 0:00	370	5/21 11:00~ 装置故障により欠測 6/2 12:10より、モニタリ ングカーを西門→正門 に移動し測定	14
2011/6/5 0:30	370		14
2011/6/5 1:00	371		14
2011/6/5 1:30	370		14
2011/6/5 2:00	370		14
2011/6/5 2:30	370		14
2011/6/5 3:00	370		14
2011/6/5 3:30	371		14
2011/6/5 4:00	371		14
2011/6/5 4:30	371		14
2011/6/5 5:00	370		14
2011/6/5 5:30	371		14
2011/6/5 6:00	371		14
2011/6/5 6:30	371		14
2011/6/5 7:00	372		14
2011/6/5 7:30	370		14
2011/6/5 8:00	370		14
2011/6/5 8:30	367		14
2011/6/5 9:00	371		14
2011/6/5 9:30	370		14
2011/6/5 10:00	366		14
2011/6/5 10:30	367		14
2011/6/5 11:00	363		14
2011/6/5 11:30	362		14
2011/6/5 12:00	361		14
2011/6/5 12:30	360		14
2011/6/5 13:00	361		14
2011/6/5 13:30	360		14
2011/6/5 14:00	358		14
2011/6/5 14:30	360		14
2011/6/5 15:00	359		14
2011/6/5 15:30	357		14
2011/6/5 16:00	358		14
2011/6/5 16:30	355		14
2011/6/5 17:00	354		14
2011/6/5 17:30	349		14
2011/6/5 18:00	352		13
2011/6/5 18:30	353		14
2011/6/5 19:00	352		14
2011/6/5 19:30	355		14
2011/6/5 20:00	357		14
2011/6/5 20:30	355		14
2011/6/5 21:00	358		14
2011/6/5 21:30	358		14
2011/6/5 22:00	356		14
2011/6/5 22:30	359		14
2011/6/5 23:00	356	14	
2011/6/5 23:30	359	14	

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
正門	2011/6/5 0:00	31.2	<0.01	晴れ	W	0.5
正門	2011/6/5 0:10	31.2	<0.01	晴れ	WNW	0.5
正門	2011/6/5 0:20	31.3	<0.01	晴れ	SW	0.4
正門	2011/6/5 0:30	31.0	<0.01	晴れ	S	0.5
正門	2011/6/5 0:40	31.2	<0.01	晴れ	SSW	0.6
正門	2011/6/5 0:50	31.1	<0.01	晴れ	WSW	0.5
正門	2011/6/5 1:00	31.2	<0.01	晴れ	SW	0.5
正門	2011/6/5 1:10	31.1	<0.01	晴れ	SSW	0.7
正門	2011/6/5 1:20	31.2	<0.01	晴れ	SW	0.5
正門	2011/6/5 1:30	31.3	<0.01	晴れ	S	0.7
正門	2011/6/5 1:40	31.2	<0.01	晴れ	N	0.7
正門	2011/6/5 1:50	31.1	<0.01	晴れ	SSW	0.5
正門	2011/6/5 2:00	31.1	<0.01	晴れ	W	0.7
正門	2011/6/5 2:10	31.2	<0.01	晴れ	NE	0.5
正門	2011/6/5 2:20	31.2	<0.01	晴れ	SW	0.5
正門	2011/6/5 2:30	31.2	<0.01	晴れ	SSW	0.5
正門	2011/6/5 2:40	31.2	<0.01	晴れ	W	0.5
正門	2011/6/5 2:50	31.2	<0.01	晴れ	SW	0.7
正門	2011/6/5 3:00	31.3	<0.01	晴れ	SW	0.6
正門	2011/6/5 3:10	31.2	<0.01	晴れ	NW	0.7
正門	2011/6/5 3:20	31.2	<0.01	晴れ	N	0.4
正門	2011/6/5 3:30	31.2	<0.01	晴れ	SE	0.6
正門	2011/6/5 3:40	31.0	<0.01	晴れ	W	0.6
正門	2011/6/5 3:50	31.1	<0.01	晴れ	NNW	0.4
正門	2011/6/5 4:00	31.2	<0.01	晴れ	E	0.6
正門	2011/6/5 4:10	31.1	<0.01	曇り	S	0.6
正門	2011/6/5 4:20	31.2	<0.01	曇り	SW	0.5
正門	2011/6/5 4:30	31.0	<0.01	曇り	WNW	0.9
正門	2011/6/5 4:40	31.0	<0.01	曇り	WSW	0.5
正門	2011/6/5 4:50	31.1	<0.01	晴れ	NW	0.8
正門	2011/6/5 5:00	31.2	<0.01	晴れ	WNW	0.6
正門	2011/6/5 5:10	31.2	<0.01	晴れ	N	0.3
正門	2011/6/5 5:20	31.0	<0.01	晴れ	NNW	0.4
正門	2011/6/5 5:30	31.2	<0.01	晴れ	NNE	0.3
正門	2011/6/5 5:40	31.2	<0.01	晴れ	NW	0.8
正門	2011/6/5 5:50	31.3	<0.01	晴れ	S	0.8
正門	2011/6/5 6:00	31.3	<0.01	晴れ	NW	0.9
正門	2011/6/5 6:10	31.3	<0.01	晴れ	SSW	1.6
正門	2011/6/5 6:20	31.2	<0.01	晴れ	NW	1.5
正門	2011/6/5 6:30	31.3	<0.01	晴れ	N	2.5
正門	2011/6/5 6:40	31.4	<0.01	晴れ	WNW	2.2
正門	2011/6/5 6:50	31.3	<0.01	曇り	N	1.7
正門	2011/6/5 7:00	31.3	<0.01	曇り	NNE	1.4
正門	2011/6/5 7:10	31.3	<0.01	曇り	NW	1.1
正門	2011/6/5 7:20	31.3	<0.01	曇り	E	0.9
正門	2011/6/5 7:30	31.3	<0.01	曇り	E	1.2
正門	2011/6/5 7:40	31.3	<0.01	曇り	ESE	0.8

場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)
正門	2011/6/5 7:50	31.1	<0.01	曇り	E	1.0
正門	2011/6/5 8:00	31.3	<0.01	曇り	SE	1.3
正門	2011/6/5 8:10	30.9	<0.01	曇り	SE	1.3
正門	2011/6/5 8:20	31.3	<0.01	曇り	SSE	1.0
正門	2011/6/5 8:30	31.3	<0.01	曇り	SSE	1.0
正門	2011/6/5 8:40	31.4	<0.01	曇り	SSW	0.8
正門	2011/6/5 8:50	31.2	<0.01	曇り	E	1.4
正門	2011/6/5 9:00	31.3	<0.01	曇り	N	1.6
正門	2011/6/5 9:10	31.0	<0.01	曇り	N	2.0
正門	2011/6/5 9:20	31.2	<0.01	曇り	SW	1.1
正門	2011/6/5 9:30	31.2	<0.01	曇り	N	1.8
正門	2011/6/5 9:40	31.3	<0.01	曇り	NW	2.3
正門	2011/6/5 9:50	31.3	<0.01	曇り	NNE	1.8
正門	2011/6/5 10:00	31.2	<0.01	曇り	NW	2.2
正門	2011/6/5 10:10	31.3	<0.01	曇り	N	2.4
正門	2011/6/5 10:20	31.3	<0.01	曇り	N	1.8
正門	2011/6/5 10:30	31.4	<0.01	曇り	NW	2.2
正門	2011/6/5 10:40	31.4	<0.01	曇り	NW	2.4
正門	2011/6/5 10:50	31.1	<0.01	曇り	W	2.4
正門	2011/6/5 11:00	31.3	<0.01	曇り	ESE	1.7
正門	2011/6/5 11:10	31.3	<0.01	曇り	S	2.3
正門	2011/6/5 11:20	31.3	<0.01	曇り	S	1.9
西門	2011/6/5 11:30	14.7	<0.01	曇り	ESE	2.3
西門	2011/6/5 11:40	14.7	<0.01	曇り	SE	1.4
西門	2011/6/5 11:50	14.8	<0.01	曇り	E	1.6
正門	2011/6/5 12:00	31.4	<0.01	曇り	SSE	2.8
正門	2011/6/5 12:10	31.3	<0.01	曇り	SSE	1.9
正門	2011/6/5 12:20	31.4	<0.01	曇り	SSE	1.9
正門	2011/6/5 12:30	31.2	<0.01	曇り	SSE	1.8
正門	2011/6/5 12:40	31.3	<0.01	曇り	SSE	1.5
正門	2011/6/5 12:50	31.2	<0.01	曇り	SE	1.8
正門	2011/6/5 13:00	31.4	<0.01	曇り	E	1.3
正門	2011/6/5 13:10	31.4	<0.01	曇り	SE	1.6
正門	2011/6/5 13:20	31.4	<0.01	曇り	S	1.7
正門	2011/6/5 13:30	31.3	<0.01	曇り	SSE	1.7
正門	2011/6/5 13:40	31.4	<0.01	曇り	E	1.7
正門	2011/6/5 13:50	30.8	<0.01	曇り	SSW	1.9
正門	2011/6/5 14:00	31.5	<0.01	曇り	S	1.9
正門	2011/6/5 14:10	31.0	<0.01	曇り	S	1.6
正門	2011/6/5 14:20	31.3	<0.01	曇り	SSE	1.6
正門	2011/6/5 14:30	31.3	<0.01	曇り	SE	1.9
正門	2011/6/5 14:40	31.3	<0.01	曇り	SSE	1.7
正門	2011/6/5 14:50	31.3	<0.01	曇り	E	1.6
正門	2011/6/5 15:00	31.3	<0.01	曇り	SE	1.5
正門	2011/6/5 15:10	31.2	<0.01	曇り	E	0.9
正門	2011/6/5 15:20	30.8	<0.01	曇り	ENE	0.7
正門	2011/6/5 15:30	31.1	<0.01	曇り	ENE	0.8
正門	2011/6/5 15:40	31.2	<0.01	曇り	ENE	1.0
正門	2011/6/5 15:50	31.0	<0.01	雨	ESE	1.2
正門	2011/6/5 16:00	31.0	<0.01	雨	SE	1.1
正門	2011/6/5 16:10	31.3	<0.01	雨	ESE	1.0
正門	2011/6/5 16:20	31.1	<0.01	雨	ESE	1.1
正門	2011/6/5 16:30	30.9	<0.01	雨	ESE	1.1
正門	2011/6/5 16:40	30.8	<0.01	雨	SSE	1.0
正門	2011/6/5 16:50	30.5	<0.01	雨	SE	1.0

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
正門	2011/6/5 17:00	30.2	<0.01	雨	SE	1.1
正門	2011/6/5 17:10	30.4	<0.01	雨	S	1.5
正門	2011/6/5 17:20	30.4	<0.01	雨	NNE	3.7
正門	2011/6/5 17:30	30.4	<0.01	雨	NNE	4.5
正門	2011/6/5 17:40	30.3	<0.01	雨	NE	5.3
正門	2011/6/5 17:50	30.3	<0.01	雨	NE	2.8
正門	2011/6/5 18:00	30.4	<0.01	雨	ESE	3.9
正門	2011/6/5 18:10	30.5	<0.01	雨	NW	0.7
正門	2011/6/5 18:20	30.5	<0.01	雨	NW	0.4
正門	2011/6/5 18:30	30.5	<0.01	雨	WNW	0.6
正門	2011/6/5 18:40	30.4	<0.01	雨	SE	0.7
正門	2011/6/5 18:50	30.3	<0.01	雨	W	1.1
正門	2011/6/5 19:00	30.4	<0.01	雨	NW	0.5
正門	2011/6/5 19:10	30.4	<0.01	曇り	NNE	0.4
正門	2011/6/5 19:20	30.5	<0.01	曇り	SE	0.5
正門	2011/6/5 19:30	30.5	<0.01	曇り	WNW	0.4
正門	2011/6/5 19:40	30.4	<0.01	曇り	S	0.4
正門	2011/6/5 19:50	30.4	<0.01	曇り	S	0.5
正門	2011/6/5 20:00	30.4	<0.01	曇り	W	0.4
正門	2011/6/5 20:10	30.3	<0.01	曇り	NW	0.4
正門	2011/6/5 20:20	30.4	<0.01	曇り	S	0.5
正門	2011/6/5 20:30	30.3	<0.01	曇り	NE	1.7
正門	2011/6/5 20:40	30.4	<0.01	曇り	NE	0.6
正門	2011/6/5 20:50	30.3	<0.01	曇り	NE	0.6
正門	2011/6/5 21:00	30.4	<0.01	曇り	WNW	1.3
正門	2011/6/5 21:10	30.6	<0.01	曇り	NW	0.6
正門	2011/6/5 21:20	30.5	<0.01	曇り	NW	0.9
正門	2011/6/5 21:30	30.5	<0.01	曇り	SSW	1.0
正門	2011/6/5 21:40	30.5	<0.01	曇り	SW	0.4
正門	2011/6/5 21:50	30.5	<0.01	曇り	SW	0.4
正門	2011/6/5 22:00	30.5	<0.01	曇り	SE	0.6
正門	2011/6/5 22:10	30.5	<0.01	曇り	SSW	0.7
正門	2011/6/5 22:20	30.5	<0.01	曇り	W	0.6
正門	2011/6/5 22:30	30.5	<0.01	曇り	NW	0.6
正門	2011/6/5 22:40	30.5	<0.01	曇り	WNW	0.4
正門	2011/6/5 22:50	30.4	<0.01	曇り	W	0.6
正門	2011/6/5 23:00	30.5	<0.01	雨	W	0.5
正門	2011/6/5 23:10	30.5	<0.01	雨	NW	0.4
正門	2011/6/5 23:20	30.5	<0.01	雨	W	0.6
正門	2011/6/5 23:30	30.5	<0.01	雨	NNW	0.5
正門	2011/6/5 23:40	30.4	<0.01	雨	SSW	0.4
正門	2011/6/5 23:50	30.6	<0.01	雨	WNW	0.7

福島第一原子力発電所

2011/6/5
23:50現在

