1号機6時間毎のデータ（CSV）について、2012年12月4日より赤字の2列（ＰＣＶ温度）を追加

	原子炉水位(燃料域)A	原子炉水位(燃料域)B	原子炉圧力容器圧力	原子炉ブランジ(TE-263-69A1)	原子炉底気(TE-263-69B1)	N-4B ノズル END(TE-263-69D1)	N-4B ノズル END INBOARD(TE-263-69D2)	N-4C ノズル END(TE-263-69E1)	N-4C ノズル END INBOARD(TE-263-69E2)	VESSEL CORE(TE-263-69F3)	CRD ハウジング上端(TE-263-69N1)	CRD ハウジング上端(TE-263-69N3)	原子炉格納容器圧力	安全弁 4A(TE-261-13A)	安全弁 4B(TE-261-13B)	安全弁 4C(TE-261-13C)	RV-203-3A(ブローダウンパイプ)(TE-261-14A)	RV-203-3B(ブローダウンパイプ)(TE-261-14B)	RV-203-3C(ブローダウンパイプ)(TE-261-14C)	RV-203-3D(ブローダウンパイプ)(TE-261-14D)	HVH-12A RETURN AIR(TE-1625A)	HVH-12B RETURN AIR(TE-1625B)	HVH-12C RETURN AIR(TE-1625C)	HVH-12D RETURN AIR(TE-1625D)	HVH-12E RETURN AIR(TE-1625E)	HVH-12A SUPPLY AIR(TE-1625F)	HVH-12B SUPPLY AIR(TE-1625G)	HVH-12C SUPPLY AIR(TE-1625H)	HVH-12D SUPPLY AIR(TE-1625J)	HVH-12E SUPPLY AIR(TE-1625K)	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA(TE-1625L)	PCV温度（TE-1653T3）	PCV温度（TE-1653T6）	圧力制御室圧力	圧力制御室温度A(TE-1601-71C)	圧力制御室温度B(TE-1601-71D)	FPCスキマーサージタンク水位	使用済燃料プール水温度	原子炉格納容器水素濃度A系	原子炉格納容器水素濃度B系	RPV窒素流量	PCV窒素流量	PCV窒素圧力	建屋入口窒素圧力	R PV N2圧力	PCVガス管理システム排気流量	原子炉格納容器気体状材料モニタ D/W/A	原子炉格納容器気体状材料モニタ D/W/B	原子炉格納容器気体状材料モニタ S/C/A	原子炉格納容器気体状材料モニタ S/C/B	備考
単位	m	m	MPa	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	kPa(abs)	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	MPa(abs)	℃	℃	m	℃	vol%	vol%	Nm3/h	Nm3/h	kPa	MPa	MPa	m3/h	Sv/h	Sv/h	Sv/h	Sv/h	
最新時刻の計器の状態		※2	※2																																※2													※1	※1			※1:計器不良，※2:状況推移を継続確認中
2012/12/4 5:00	DS	-1.84	-0.016	29.4	28.9	28.9	28.2	28.5	28.5	28.7	28.7	28.5	106.7	50.4	29.0	34.9	29.0	30.8	29.8	29.2	29.8	27.5	28.9	29.4	29.0	28.5	31.3	48.2	35.2	37.4	27.2	33.3	33.3	0.1407	33.8	33.7	4.14	18.5	0.31	0.34	13.28	20.87	22.0	0.440	0	28.14	0.01	3.09	0.53	0.55	
2012/12/4 11:00	DS	-1.84	-0.016	29.2	28.7	28.7	28.0	28.2	28.2	28.5	28.4	28.3	106.8	50.3	28.9	34.8	28.9	30.7	29.7	29.1	29.7	27.3	28.8	29.2	28.9	28.5	31.2	48.0	35.1	37.3	27.1	33.3	33.3	0.1405	33.7	33.7	4.14	18.0	0.31	0.33	13.22	20.77	22.0	0.435	0	28.59	0.01	2.33	0.53	0.55	
2012/12/4 17:00	DS	-1.79	-0.015	29.2	28.6	28.7	28.0	28.2	28.2	28.5	28.4	28.3	106.3	50.3	28.9	34.8	28.9	30.8	29.6	29.1	29.7	27.4	28.8	29.3	28.9	28.4	31.2	48.0	35.1	37.2	27.1	33.3	33.3	0.1400	33.7	33.7	4.04										0.01	2.31	0.53	0.55	
2012/12/4 23:00	DS	-1.76	-0.016	29.2	28.7	28.7	28.1	28.3	28.4	28.5	28.5	サンプル										27.4	28.8	29.3	28.9	28.4	31.2	48.0	35.1	37.2	27.1	33.3	33.3	0.1396	33.7	33.7	4.04				サンプル								0.01	2.17	0.53	0.55	
2012/12/5 5:00	DS	-1.74	-0.016	29.2	28.5	28.6	27.9	28.1	28.2	28.5	28.4											27.4	28.8	29.2	28.8	28.3	31.1	47.9	35.1	37.2	27.0	33.3	33.3	0.1392	33.6	33.6	3.93												0.01	2.19	0.53	0.55	
2012/12/5 11:00	DS	-1.74	-0.016	29.1	28.7	28.8	28.1	28.4	28.5	28.4	28.6											27.3	28.7	29.2	28.8	28.3	31.2	47.9	35.1	37.1	27.0	33.3	33.3	0.1392	33.6	33.6	3.93	17.5	0.27	0.30	13.22	20.77	21.5	0.435	0	27.52	0.01	1.98	0.53	0.55	
2012/12/5 17:00	DS	-1.75	-0.016	29.2	28.7	28.8	28.2	28.5	28.5	28.5	28.6	28.4	105.8	50.2	28.9	34.8	28.8	30.8	29.6	29.1	29.7	27.4	28.8	29.2	28.9	28.4	31.3	48.0	35.2	37.2	27.1	33.3	33.3	0.1392	33.6	33.6	3.93	17.5	0.27	0.30	13.22	20.77	21.5	0.435	0	27.52	0.01	2.46	0.53	0.55	
2012/12/5 23:00	DS	-1.78	-0.016	29.2	28.7	28.8	28.1	28.4	28.4	28.6	28.6	28.4	106.1	50.3	28.9	34.8	28.9	30.8	29.7	29.1	29.7	27.5	28.9	29.3	28.8	28.5	31.3	48.0	35.2	37.2	27.1	33.3	33.3	0.1396	33.6	33.6	3.93	17.5	0.26	0.29	13.22	20.77	21.5	0.435	0	27.94	0.01	1.62	0.53	0.55	