

## 福島第一原子力発電所港湾内海水トリチウム再測定結果

	1～4号機取水口内北側海水				1,2号機取水口間海水			
採取日時	平成25年6月21日6時18分				平成25年6月21日11時00分			
測定日	平成25年6月24日				平成25年6月24日			
測定値 (Bq/L)	6月24日 公表値	再測定1 (参考値)	再測定2 (参考値)	再測定3 (参考値)	6月24日 公表値	再測定1 (参考値)	再測定2 (参考値)	再測定3 (参考値)
	1,100	1,200	1,200	1,300	910	750	740	680

6月24日に公表したデータを再確認するため、同一試料を複数回測定した結果