

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水

単位:Bq/L

	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-1	地下水観測孔 No.1-2	地下水観測孔 No.1-3	地下水観測孔 No.1-4	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-1	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-1
採取日							7月25日		
採取時刻							11:28		
Cs-134(約2年)							ND(0.42)		
Cs-137(約30年)							0.69		
その他									
全						ND(17)			
H-3(約12年)							120		
Sr-90(約29年)							分析中		

* 太枠内が今回公表データ。他は7月25日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。