

< 参考資料 >
平成25年8月21日
東京電力株式会社

福島第一港湾内2,3号、3,4号機取水口間海水分析結果 (護岸から4m地点)

単位: Bq/L

| | 福島第一 2,3号機取水口間 (表層) | 福島第一 2,3号機取水口間 (下層) | 福島第一 3,4号機取水口間 (表層) | 福島第一 3,4号機取水口間 (下層) |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 採取日 | 8月20日 | 8月20日 | 8月20日 | 8月20日 |
| 採取時刻 | 10:55 | 11:10 | 11:16 | 11:25 |
| Cs-134(約2年) | 5.2 | 3.5 | 14 | 4.8 |
| Cs-137(約30年) | 14 | 9.8 | 30 | 7.7 |
| 全 | 230 | 85 | 180 | 57 |

* 下層は海底上30cm。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表 までの最高値(海水)

単位: Bq/L

| | 福島第一 5,6号機放水口北側 | 福島第一 6号機 取水口前海水 | 福島第一 物揚場前海水 | 福島第一 1~4号機 取水口内北側海水 | 福島第一 1~4号機 取水口内北側海水 (東波除堤北側) | 福島第一 1号機スクリーン海水 (シルトフェンス内側) | 福島第一 1,2号機取水口間海水 (表層) | 福島第一 1,2号機取水口間海水 (下層) | 福島第一 2号機スクリーン海水 (シルトフェンス内側) | 福島第一 2,3号機取水口間海水 | 福島第一 3号機スクリーン海水 (シルトフェンス内側) |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Cs-134(約2年) | 1.8 (6/21) | 2.4 (8/19) | 5.3 (8/5) | 34 (8/13) | 16 (8/12) | 24 ^[8/12] [8/19] | 27 (8/10) | 9.9 (7/23) | 26 (8/19) | 21 (8/12) | 350 (7/15) |
| Cs-137(約30年) | 3.3 (6/26) | 4.7 (8/19) | 8.6 (8/5) | 81 (8/13) | 33 (8/12) | 51 (8/12) | 56 (8/10) | 20 (8/15) | 52 (8/19) | 37 (8/12) | 770 (7/15) |
| 全 | ND | 46 (8/19) | 40 (7/3) | 1,100 (8/15) | 320 (8/12) | 700 (8/12) | 740 (8/15) | 450 (7/16) | 370 (8/12) | 410 (8/12) | 1,000 (7/15) |
| H-3(約12年) | 8.6 (6/26) | 11 (7/15) | 340 (6/26) | 4,700 (8/15) | 460 (7/15) | 2,500 (8/12) | 2,600 (8/15) | 1,200 (8/4) | 570 (8/12) | 720 (8/12) | 380 (8/12) |
| Sr-90(約29年) | 5.8 (6/26) | — | 7.4 (6/26) | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 |

単位: Bq/L

| | 福島第一 3,4号機取水口間海水 | 福島第一 4号機スクリーン海水 (シルトフェンス内側) | 福島第一 南放水口付近 | 福島第一 港湾口海水 | 福島第一 港湾内東側海水 | 福島第一 港湾内西側海水 | 福島第一 港湾内北側海水 | 福島第一 港湾内南側海水 | 福島第一 北防波堤北側 | 福島第一 港湾口東側 | 福島第一 南防波堤南側 |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| Cs-134(約2年) | 22 (8/12) | 46 (7/8) | ND | 1.6 (8/19) | 2.9 (8/19) | 2.6 (8/19) | ND | 2.1 (8/19) | ND | ND | ND |
| Cs-137(約30年) | 45 (8/12) | 93 (7/8) | 3.0 (7/15) | 4.7 (8/19) | 6.6 (8/19) | 6.5 (8/19) | 4.7 (8/19) | 4.6 (8/19) | ND | ND | ND |
| 全 | 390 (8/12) | 310 (8/12) | ND | 69 (8/19) | 74 (8/19) | 60 (7/4) | 69 (8/19) | 79 (8/19) | ND | ND | ND |
| H-3(約12年) | 650 (8/12) | 400 (8/12) | ND | 29 (6/26) | 44 (7/4) | 37 (7/4) | 6.5 (8/12) | 3.4 (8/12) | 分析中 | 分析中 | 分析中 |
| Sr-90(約29年) | 分析中 | 分析中 | 0.36 (6/26) | 3.5 (6/20) | 分析中 | 分析中 | — | — | — | — | — |

「福島第一港湾内、放水口、護岸の詳細分析結果」およびその関連の参考資料で示した値の中で、最も高い値を記す。

「福島第一 1~4号機取水口内北側海水」は、平成25年1月14日以降の採取分。それ以外は、平成25年6月14日以降の採取分。

- * NDは検出限界値未満を表す。
- * []内は、各値の採取日を示す。
- * 測定対象外の項目は「 - 」と記す。