

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1 / 2) 海水

単位: Bq/L

|              | 福島第一5,6号機<br>放水口北側 | 福島第一6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1号機スクリーン<br>(シルトフェンス内側) | 福島第一<br>1,2号機取水口間<br>(表層) | 福島第一<br>1,2号機取水口間<br>(下層) | 福島第一<br>2号機スクリーン<br>(シルトフェンス内側) | 福島第一<br>2,3号機取水口間 | 福島第一<br>3号機スクリーン<br>(シルトフェンス内側) |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 採取日          | /                  | /               | /            | 8月25日                   | /                                   | /                               | 8月25日                     | 8月25日                     | /                               | /                 | /                               |
| 採取時刻         | /                  | /               | /            | 5:58                    | /                                   | /                               | 6:12                      | 6:12                      | /                               | /                 | /                               |
| Cs-134(約2年)  | /                  | /               | /            | 33                      | /                                   | /                               | 17                        | 9.4                       | /                               | /                 | /                               |
| Cs-137(約30年) | /                  | /               | /            | 73                      | /                                   | /                               | 45                        | 20                        | /                               | /                 | /                               |
| 全            | /                  | /               | /            | 900                     | /                                   | /                               | 440                       | 330                       | /                               | /                 | /                               |
| H-3(約12年)    | /                  | /               | /            | 2,900                   | /                                   | /                               | 940                       | 720                       | /                               | /                 | /                               |
| Sr-90(約29年)  | /                  | /               | /            | -                       | /                                   | /                               | -                         | -                         | /                               | /                 | /                               |

単位: Bq/L

|              | 福島第一<br>3,4号機取水口間 | 福島第一<br>4号機スクリーン<br>(シルトフェンス内側) | 福島第一<br>南放水口付近 | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内東側 | 福島第一<br>港湾内西側 | 福島第一<br>港湾内北側 | 福島第一<br>港湾内南側 | 福島第一<br>北防波堤北側 | 福島第一<br>港湾口東側 | 福島第一<br>南防波堤南側 |
|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 採取日          | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| 採取時刻         | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| Cs-134(約2年)  | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| Cs-137(約30年) | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| 全            | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| H-3(約12年)    | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| Sr-90(約29年)  | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |

\* 太枠内が今回公表データ。他は8月26日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

# 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2 / 2) 海水

単位: Bq/L

|              | 福島第一-5,6号機<br>放水口北側 | 福島第一-6号機<br>取水口前 | 福島第一<br>物揚場前 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側 | 福島第一<br>1~4号機<br>取水口内北側<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1号機スクリーン<br>(シルトフェンス内側) | 福島第一<br>1,2号機取水口間<br>(表層) | 福島第一<br>1,2号機取水口間<br>(下層) | 福島第一<br>2号機スクリーン<br>(シルトフェンス内側) | 福島第一<br>2,3号機取水口間 | 福島第一<br>3号機スクリーン<br>(シルトフェンス内側) |
|--------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 採取日          | /                   | /                | /            | 8月27日                   | /                                   | /                               | 8月27日                     | 8月27日                     | /                               | /                 | /                               |
| 採取時刻         | /                   | /                | /            | 6:07                    | /                                   | /                               | 6:15                      | 6:15                      | /                               | /                 | /                               |
| Cs-134(約2年)  | /                   | /                | /            | 33                      | /                                   | /                               | 26                        | 3.4                       | /                               | /                 | /                               |
| Cs-137(約30年) | /                   | /                | /            | 78                      | /                                   | /                               | 64                        | 7.9                       | /                               | /                 | /                               |
| 全            | /                   | /                | /            | 640                     | /                                   | /                               | 500                       | 250                       | /                               | /                 | /                               |
| H-3(約12年)    | /                   | /                | /            | 分析中                     | /                                   | /                               | 分析中                       | 分析中                       | /                               | /                 | /                               |
| Sr-90(約29年)  | /                   | /                | /            | -                       | /                                   | /                               | -                         | -                         | /                               | /                 | /                               |

単位: Bq/L

|              | 福島第一<br>3,4号機取水口間 | 福島第一<br>4号機スクリーン<br>(シルトフェンス内側) | 福島第一<br>南放水口付近 | 福島第一<br>港湾口 | 福島第一<br>港湾内東側 | 福島第一<br>港湾内西側 | 福島第一<br>港湾内北側 | 福島第一<br>港湾内南側 | 福島第一<br>北防波堤北側 | 福島第一<br>港湾口東側 | 福島第一<br>南防波堤南側 |
|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 採取日          | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| 採取時刻         | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| Cs-134(約2年)  | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| Cs-137(約30年) | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| 全            | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| H-3(約12年)    | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |
| Sr-90(約29年)  | /                 | /                               | /              | /           | /             | /             | /             | /             | /              | /             | /              |

\* NDは検出限界値未滿を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

< 参考 > 前回公表 までの最高値(海水)

単位: Bq/L

|              | 福島第一<br>5,6号機放水口北側 | 福島第一 6号機<br>取水口前海水 | 福島第一<br>物揚場前海水 | 福島第一 1~4号機<br>取水口内北側海水 | 福島第一 1~4号機<br>取水口内北側海水<br>(東波除堤北側) | 福島第一<br>1号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) | 福島第一<br>1,2号機取水口間海水<br>(表層) | 福島第一<br>1,2号機取水口間海水<br>(下層) | 福島第一<br>2号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) | 福島第一<br>2,3号機取水口間海水<br>(表層) | 福島第一<br>2,3号機取水口間海水<br>(下層) | 福島第一<br>3号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Cs-134(約2年)  | 1.8 [6/21]         | 2.4 [8/19]         | 5.3 [8/5]      | 34 [8/13]              | 16 [8/12]                          | 24 [8/12]<br>[8/19]               | 27 [8/11]                   | 9.9 [7/23]                  | 26 [8/19]                         | 21 [8/12]                   | 3.5 [8/20]                  | 350 [7/15]                        |
| Cs-137(約30年) | 3.3 [6/26]         | 4.7 [8/19]         | 8.6 [8/5]      | 81 [8/13]              | 33 [8/12]                          | 51 [8/12]                         | 56 [8/11]                   | 20 [8/15]<br>[8/25]         | 52 [8/19]                         | 37 [8/12]                   | 9.8 [8/20]                  | 770 [7/15]                        |
| 全            | ND                 | 46 [8/19]          | 40 [7/3]       | 1,100 [8/15]           | 320 [8/12]                         | 700 [8/12]                        | 740 [8/15]                  | 450 [7/16]                  | 490 [8/19]                        | 410 [8/12]                  | 85 [8/20]                   | 1,000 [7/15]                      |
| H-3(約12年)    | 8.6 [6/26]         | 11 [7/15]          | 340 [6/26]     | 4,700 [8/15]           | 460 [7/15]                         | 2,500 [8/12]                      | 2,600 [8/15]                | 1,200 [8/4]                 | 820 [8/19]                        | 720 [8/12]                  | —                           | 380 [8/12]                        |
| Sr-90(約29年)  | 5.8 [6/26]         | —                  | 7.4 [6/26]     | 分析中                    | 分析中                                | 分析中                               | 分析中                         | 分析中                         | 分析中                               | 分析中                         | —                           | 分析中                               |

単位: Bq/L

|              | 福島第一<br>3,4号機取水口間海水<br>(表層) | 福島第一<br>3,4号機取水口間海水<br>(下層) | 福島第一<br>4号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) | 福島第一<br>南放水口付近 | 福島第一<br>港湾口海水 | 福島第一<br>港湾内東側海水 | 福島第一<br>港湾内西側海水 | 福島第一<br>港湾内北側海水 | 福島第一<br>港湾内南側海水 | 福島第一<br>北防波堤北側 | 福島第一<br>港湾口東側 | 福島第一<br>南防波堤南側 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| Cs-134(約2年)  | 22 [8/12]                   | 4.8 [8/20]                  | 46 [7/8]                          | ND             | 1.6 [8/19]    | 2.9 [8/19]      | 2.6 [8/19]      | ND              | 2.1 [8/19]      | ND             | ND            | ND             |
| Cs-137(約30年) | 45 [8/12]                   | 7.7 [8/20]                  | 93 [7/8]                          | 3.0 [7/15]     | 4.7 [8/19]    | 6.6 [8/19]      | 6.5 [8/19]      | 4.7 [8/19]      | 4.6 [8/19]      | ND             | ND            | ND             |
| 全            | 390 [8/12]                  | 57 [8/20]                   | 310 [8/12]                        | ND             | 69 [8/19]     | 74 [8/19]       | 60 [7/4]        | 69 [8/19]       | 79 [8/19]       | ND             | ND            | ND             |
| H-3(約12年)    | 650 [8/12]                  | —                           | 400 [8/12]                        | ND             | 68 [8/19]     | 67 [8/19]       | 59 [8/19]       | 52 [8/19]       | 60 [8/19]       | 4.7 [8/14]     | ND            | ND             |
| Sr-90(約29年)  | 分析中                         | —                           | 分析中                               | 0.36 [6/26]    | 3.5 [6/20]    | 分析中             | 分析中             | —               | —               | —              | —             | —              |

「福島第一港湾内、放水口、護岸の詳細分析結果、およびその関連の参考資料で示した値の中で、最も高い値を記す。

「福島第一 1~4号機取水口内北側海水」は、平成25年1月14日以降の採取分。それ以外は、平成25年6月14日以降の採取分。

\* NDは検出限界値未満を表す。

\* [ ]内は、各値の採取日を示す。

\* 測定対象外の項目は「 - 」と記す。