

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水汲み上げ水

単位: Bq/L

|              | 地下水観測孔<br>No.0-3-2<br>汲み上げ水 | 地下水観測孔<br>No.1-16<br>汲み上げ水 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| 採取日          | 12月11日                      | /                          |
| 採取時刻         | 13:00                       |                            |
| Cs-134(約2年)  | ND(0.38)                    |                            |
| Cs-137(約30年) | ND(0.46)                    |                            |
| その他<br>γ     |                             |                            |
| 全β           | 67                          |                            |
| H-3(約12年)    | 分析中                         |                            |

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

