

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水汲み上げ水(2/2)

単位: Bq/L

	地下水観測孔 No.0-3-2 汲み上げ水	地下水観測孔 No.1-16 汲み上げ水
採取日	12月12日	/
採取時刻	12:00	
Cs-134(約2年)	ND(0.40)	
Cs-137(約30年)	0.56	
その他 γ		
全β	ND(17)	
H-3(約12年)	分析中	

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

