

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水汲み上げ水

単位: Bq/L

	地下水観測孔 No.0-3-2 汲み上げ水	地下水観測孔 No.1-16 汲み上げ水
採取日	12月16日	12月16日
採取時刻	13:00	13:00
Cs-134(約2年)	ND(0.62)	ND(2.8)
Cs-137(約30年)	ND(0.64)	ND(1.5)
その他 γ		
全β	63,000	1,700,000
H-3(約12年)	分析中	分析中

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

