

## 福島第一敷地内における空气中放射性物質の核種分析結果

単位: Bq/cm<sup>3</sup>

	免震棟第一工区外 西側ダスト	1, 2号機開閉所 東側ダスト	MP-2 (モニタリングポストNo.2)
採取日	8月20日	8月20日	8月20日
採取時刻	11時40分～12時00分	11時30分～11時50分	11時58分～12時28分
Cs-134(約2年)	ND(3.3E-06)	4.6E-06	3.1E-07
Cs-137(約30年)	ND(4.7E-06)	8.6E-06	4.2E-07

\* E- とは、 $\times 10^{-}$  と同じ意味である。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。