

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日
採取時刻	9:48	9:55	10:25	10:15	10:06	12:38
全	130	64	120	42	28	ND(19)
H-3(約12年)	160,000	400	170	300	2,600	300

* 太枠内が今回公表データ。他は10月3日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

