

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水						
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-8
採取日	10月4日	10月4日	10月4日	10月4日	10月4日		
採取時刻	9:10	9:21	9:34	9:41	9:55		
全	110	36	57	29	ND(18)		
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中		

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

