

< 参考資料 >
 平成25年10月17日
 東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日			
採取時刻	9:20	9:30	9:40	9:50	10:00			
全	90	50	120	93	44			
H-3(約12年)	260,000	400	200	270	2,500			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

